2019年度

北杜市明野配水区 小笠原第1配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月14日	6月 6月3日	7月 7月1日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月5日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月2日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.92	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	5.7	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	4.7	4.6	4.4	4.6	4.8	4.7	4.7	3.6	4.2	4.5	4.8	4.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	34.3	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	96	－	－	126	－	－	108	－	－	128	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.63	7.54	7.58	7.56	7.53	7.56	7.52	7.59	7.56	7.61	7.52	7.62
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	105	105	105	105	106	106	107	107	107	107	106	105
気温	－	℃	17.0	15.0	29.2	23.2	28.2	27.3	24.0	18.2	8.0	9.5	11.8	10.0
水温	－	℃	13.6	15.3	16.0	15.8	18.3	16.8	16.5	15.0	13.2	13.0	12.4	12.2
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市明野配水区 上手低区配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月14日	6月 6月3日	7月 7月1日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月5日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月2日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.17	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	5.1	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.5	1.0	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	0.8	1.3	1.5	1.6	1.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	34.3	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	101	－	－	118	－	－	105	－	－	119	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.70	7.68	7.67	7.67	7.62	7.66	7.64	7.67	7.67	7.70	7.63	7.70
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	96.6	96.5	97.0	97.7	98.1	97.8	97.9	97.9	97.9	98.1	98.1	98.0
気温	－	℃	18.6	15.5	29.5	25.5	30.2	26.9	23.2	18.0	7.0	8.0	9.5	10.8
水温	－	℃	13.4	17.5	19.6	20.8	23.2	23.8	22.5	18.6	14.8	11.8	10.6	11.3
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市明野配水区 上手高区配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月14日	6月 6月3日	7月 7月1日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月5日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月2日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.21	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.019	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	3.4	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	20.6	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	89	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.85	7.86	7.82	7.85	7.83	7.85	7.82	7.81	7.83	7.86	7.78	7.81
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	61.0	60.9	60.9	61.4	60.8	60.9	61.2	60.7	60.3	60.6	60.5	60.7
気温	－	℃	14.5	15.0	27.1	25.0	28.0	28.0	20.8	16.0	7.0	7.1	11.0	9.1
水温	－	℃	12.5	16.3	17.3	18.5	21.8	22.5	19.5	16.0	14.2	11.1	10.5	11.4
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市明野配水区 上神取配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月14日	6月 6月3日	7月 7月1日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月5日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月2日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.31	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.15	－	－	0.14	－	－	0.14	－	－	0.12	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0011	－	－	0.0019	－	－	0.0030	－	－	0.0008	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0024	－	－	0.0027	－	－	0.0034	－	－	0.0019	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0060	－	－	0.0081	－	－	0.011	－	－	0.0046	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0022	－	－	0.0032	－	－	0.0042	－	－	0.0016	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0003	－	－	0.0003	－	－	0.0004	－	－	0.0003	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.03	－	－	0.02	－	－	0.03	－	－	0.01	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	11.2	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	15.0	22.8	18.2	12.0	6.9	13.4	13.4	8.6	9.8	12.3	11.7	14.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	23.6	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	97	－	－	105	－	－	98	－	－	112	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.57	7.57	7.60	7.58	7.55	7.58	7.58	7.46	7.51	7.58	7.53	7.56
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	127	166	149	117	84.6	129	128	91.2	107	118	117	132
気温	－	℃	15.8	14.2	26.3	23.5	28.2	26.0	21.0	18.0	8.0	10.0	12.0	9.8
水温	－	℃	10.2	15.0	17.0	17.2	18.5	20.3	17.8	13.8	9.0	7.0	7.0	7.2
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市明野配水区 永井原低区配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月14日	6月 6月3日	7月 7月1日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月5日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月2日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.55	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.17	－	－	0.17	－	－	0.08	－	－	0.02	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0025	－	－	0.0042	－	－	0.0040	－	－	0.0020	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0035	－	－	0.0066	－	－	0.0036	－	－	0.0030	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.011	－	－	0.019	－	－	0.013	－	－	0.0088	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0043	－	－	0.0072	－	－	0.0049	－	－	0.0034	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0004	－	－	0.0009	－	－	0.0004	－	－	0.0004	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.03	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.01 未満	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	13.4	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	17.2	19.5	14.2	16.6	14.8	14.7	9.1	9.6	6.1	13.3	9.4	12.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	26.2	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	98	－	－	111	－	－	98	－	－	113	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3	0.3 未満	0.3	0.5	0.4	0.3 未満	0.4	0.3	0.3	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.60	7.67	7.68	7.67	7.52	7.71	7.74	7.44	7.63	7.57	7.61	7.61
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	139	152	130	136	118	133	112	94.0	94.4	128	109	126
気温	－	℃	16.6	13.8	26.7	24.0	28.1	26.2	21.0	17.5	9.2	9.0	13.0	7.3
水温	－	℃	11.0	14.8	17.3	20.8	24.2	22.6	22.2	15.4	11.0	8.0	7.0	9.2
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市明野配水区 浅尾原配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月14日	6月 6月3日	7月 7月1日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月5日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月2日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.44	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.19	－	－	0.22	－	－	0.15	－	－	0.15	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.06	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0018	－	－	0.0036	－	－	0.0043	－	－	0.0057	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0035	－	－	0.0060	－	－	0.0038	－	－	0.0071	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0092	－	－	0.017	－	－	0.014	－	－	0.022	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0035	－	－	0.0063	－	－	0.0051	－	－	0.0084	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0004	－	－	0.0008	－	－	0.0004	－	－	0.0010	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.04	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	15.9	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	19.9	25.2	20.7	21.2	13.2	15.9	14.9	10.4	10.8	13.8	14.1	15.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	27.1	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	106	－	－	119	－	－	100	－	－	114	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3 未満	0.3	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.51	7.59	7.57	7.55	7.47	7.62	7.57	7.39	7.52	7.54	7.54	7.55
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	150	176	159	153	113	140	136	97.3	113	130	129	139
気温	－	℃	15.0	12.9	26.0	23.5	28.6	27.0	20.8	17.0	8.5	8.1	13.5	8.1
水温	－	℃	10.0	15.0	17.7	19.0	23.5	22.8	21.0	15.3	12.0	7.5	7.2	7.4
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：