平成30年度

北杜市須玉配水区 若穂1若神子配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月3日	10月 10月3日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.15	－	－	0.19	－	－	0.07	－	－	0.17	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0039	－	－	0.0035	－	－	0.0056	－	－	0.0006	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0023	－	－	0.0042	－	－	0.0018	－	－	0.0023	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.010	－	－	0.013	－	－	0.012	－	－	0.0049	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0039	－	－	0.0049	－	－	0.0043	－	－	0.0015	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0005	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0005	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.03	－	－	0.05	－	－	0.01 未満	－	－	0.02	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	15.5	14.2	14.3	18.7	16.7	16.9	12.2	10.4	13.2	17.6	20.0	20.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	31.7	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	95	－	－	113	－	－	52	－	－	107	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.41	7.40	7.34	7.48	7.32	7.31	6.97	7.36	7.34	7.45	7.42	7.39
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	125	122	136	153	152	127	84.4	116	131	140	151	154
気温	－	℃	12.0	15.5	24.2	31.3	34.1	23.3	24.0	19.0	10.9	5.3	13.0	9.0
水温	－	℃	14.5	15.3	20.0	20.2	24.3	23.0	18.4	15.0	11.2	5.8	5.0	7.6
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

平成30年度

北杜市須玉配水区 若穂2穂足配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月3日	10月 10月3日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.16	－	－	0.19	－	－	0.06	－	－	0.17	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0024	－	－	0.0029	－	－	0.0020	－	－	0.0005	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0024	－	－	0.0038	－	－	0.0006	－	－	0.0020	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0080	－	－	0.012	－	－	0.0041	－	－	0.0043	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0030	－	－	0.0045	－	－	0.0015	－	－	0.0013	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002	－	－	0.0004	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0005	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.03	－	－	0.05	－	－	0.01 未満	－	－	0.02	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	16.3	14.7	15.0	18.7	18.7	16.8	11.7	11.3	14.6	18.0	19.7	20.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	31.8	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	95	－	－	116	－	－	57	－	－	110	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3 未満	0.3	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.34	7.32	7.34	7.38	7.42	7.16	6.81	7.34	7.35	7.38	7.32	7.33
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	128	125	136	153	152	122	79.2	112	127	140	150	155
気温	－	℃	10.0	16.2	22.0	25.2	29.0	21.5	18.0	15.0	8.2	-1.2	13.0	6.8
水温	－	℃	11.5	14.4	17.2	20.2	24.8	23.5	17.8	14.5	10.8	6.5	4.6	7.5
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

平成30年度

北杜市須玉配水区 新沢和配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月3日	10月 10月3日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.13	－	－	0.18	－	－	0.10	－	－	0.17	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0037	－	－	0.0049	－	－	0.0082	－	－	0.0008	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0024	－	－	0.0049	－	－	0.0019	－	－	0.0028	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.010	－	－	0.017	－	－	0.015	－	－	0.0063	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.011	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0038	－	－	0.0063	－	－	0.0048	－	－	0.0022	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002	－	－	0.0005	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0005	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.03	－	－	0.04	－	－	0.01	－	－	0.02	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	14.1	15.6	15.0	18.4	19.9	17.5	12.6	11.2	14.4	17.5	20.2	19.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	31.4	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	93	－	－	120	－	－	65	－	－	102	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3 未満	0.3	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.39	7.33	7.44	7.50	7.60	7.27	7.08	7.41	7.40	7.37	7.38	7.37
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	120	122	133	151	149	126	93.8	112	126	138	151	150
気温	－	℃	14.0	15.0	24.0	32.0	35.5	24.5	26.3	22.0	11.2	7.1	13.5	7.8
水温	－	℃	12.0	17.5	21.5	24.0	30.2	25.5	22.3	16.5	11.6	6.5	5.3	6.5
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

平成30年度

北杜市須玉配水区 大和配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月3日	10月 10月3日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.16	－	－	0.18	－	－	0.08	－	－	0.17	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.06	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0072	－	－	0.0065	－	－	0.0044	－	－	0.0020	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.006	－	－	0.003 未満	－	－	0.003	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0031	－	－	0.0049	－	－	0.0012	－	－	0.0035	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.016	－	－	0.019	－	－	0.0087	－	－	0.0097	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0057	－	－	0.0075	－	－	0.0031	－	－	0.0037	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002	－	－	0.0004	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0005	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	－	－	0.04	－	－	0.01	－	－	0.02	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	16.7	15.9	14.0	18.3	20.5	17.4	11.9	11.0	14.4	17.7	19.3	20.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	31.7	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	94	－	－	113	－	－	63	－	－	102	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3 未満	0.3	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.34	7.32	7.42	7.39	7.45	7.22	6.97	7.44	7.40	7.41	7.38	7.40
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	121	125	132	151	151	127	87.1	112	127	140	149	156
気温	－	℃	11.5	13.7	24.0	30.2	32.2	20.5	21.4	19.0	9.5	7.0	13.0	6.5
水温	－	℃	12.4	16.3	17.6	20.5	24.5	25.0	19.5	16.8	13.5	7.8	5.8	8.5
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

平成30年度

北杜市須玉配水区 桑原配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月3日	10月 10月3日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.42	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0040	－	－	0.0059	－	－	0.0057	－	－	0.0012	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0023	－	－	0.0047	－	－	0.0017	－	－	0.0032	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.010	－	－	0.018	－	－	0.012	－	－	0.0076	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	－	－	0.003 未満	－	－	0.007	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0040	－	－	0.0070	－	－	0.0042	－	－	0.0026	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0004	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0006	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	14.0	15.0	14.3	18.4	20.2	17.5	12.8	11.2	14.4	17.3	19.8	20.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	114	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3 未満	0.3	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.34	7.28	7.36	7.48	7.41	7.24	7.09	7.39	7.35	7.38	7.36	7.35
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	2.4	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	1.0	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	120	122	133	153	150	128	95.2	112	127	139	151	154
気温	－	℃	10.8	14.2	22.1	27.5	32.0	20.2	19.6	17.2	9.5	6.5	12.2	7.0
水温	－	℃	11.0	15.3	17.5	19.0	23.8	22.0	19.1	15.8	12.3	7.0	6.0	8.2
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

平成30年度

北杜市須玉配水区 仁田平配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月3日	10月 10月3日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0018	－	－	0.0030	－	－	0.0037	－	－	0.0013	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.009	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0023	－	－	0.0037	－	－	0.0043	－	－	0.0017	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0005	－	－	0.0007	－	－	0.0006	－	－	0.0004	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.0	0.2	0.1 未満	1.0	0.1	0.1	1.0	0.1 未満	0.1 未満	1.0	0.1	0.1 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	84	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.7	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.61	7.60	7.58	7.57	7.62	7.42	7.48	7.58	7.58	7.65	7.60	7.62
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.8	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.4	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.1 未満	0.1	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	54.4	55.1	55.4	55.7	56.5	52.2	52.9	56.6	56.5	56.9	56.9	56.5
気温	－	℃	10.2	15.0	22.5	27.3	30.1	21.0	20.5	14.8	9.0	3.8	12.8	6.2
水温	－	℃	13.4	17.0	20.2	24.0	27.5	27.0	20.8	16.2	12.0	5.8	5.0	8.0
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

平成30年度

北杜市須玉配水区 小池平配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月3日	10月 10月3日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.14	－	－	0.18	－	－	0.11	－	－	0.17	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.07	－	－	0.10	－	－	0.05 未満	－	－	0.20	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0046	－	－	0.0080	－	－	0.0092	－	－	0.0023	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0033	－	－	0.0052	－	－	0.0025	－	－	0.0041	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.013	－	－	0.022	－	－	0.018	－	－	0.011	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	－	－	0.003 未満	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0050	－	－	0.0079	－	－	0.0060	－	－	0.0040	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0003	－	－	0.0005	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0006	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	15.7	17.2	14.6	18.2	22.3	17.6	12.4	11.0	14.1	17.9	19.1	21.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	31.9	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	94	－	－	116	－	－	72	－	－	103	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3 未満	0.3	0.3
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.52	7.52	7.66	7.67	7.73	7.33	7.40	7.67	7.62	7.55	7.56	7.58
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	123	128	132	150	153	126	99.1	112	126	139	149	158
気温	－	℃	9.5	15.4	22.5	25.7	29.0	21.2	18.8	14.2	9.0	0.5	12.5	6.2
水温	－	℃	13.2	15.5	17.8	22.5	27.0	24.0	19.8	14.0	11.8	7.5	6.0	8.5
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

平成30年度

北杜市須玉配水区 中村配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月18日	10月 10月3日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0019	－	－	0.0049	－	－	0.0082	－	－	0.0033	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0022	－	－	0.0055	－	－	0.0092	－	－	0.0037	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.008	－	－	0.015	－	－	0.005	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0003	－	－	0.0006	－	－	0.0010	－	－	0.0004	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.9	0.1	0.1 未満	0.9	0.1	0.1 未満	1.0	0.1 未満	0.1 未満	1.0	0.1	0.1 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	99	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.41	7.33	7.37	7.35	7.35	7.25	7.12	7.39	7.30	7.46	7.46	7.42
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	1.4	0.8	0.6	0.8	0.7	0.5
濁度	2 以下	度	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.8	0.8	0.2	0.8	0.5	0.3
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	70.1	70.7	71.7	72.4	73.0	74.5	76.1	72.0	70.2	70.4	71.0	71.1
気温	－	℃	10.8	13.5	22.2	26.2	30.2	25.3	19.0	14.2	9.0	1.0	12.2	7.0
水温	－	℃	11.8	15.0	17.0	19.3	24.5	23.0	21.4	16.8	14.0	10.0	8.3	9.1
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

平成30年度

北杜市須玉配水区 岩下配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月3日	10月 10月3日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0018	－	－	0.0002	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0004	－	－	0.0023	－	－	0.0004	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0005	－	－	0.0002	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.7	0.1 未満	0.1 未満	0.8	0.1 未満	0.1 未満	0.8	0.1 未満	0.1 未満	0.7	0.1 未満	0.1 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	75	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.44	7.42	7.41	7.36	7.28	7.17	7.22	7.40	7.45	7.54	7.51	7.49
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.1 未満	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	52.9	53.6	54.4	54.4	54.5	54.4	55.5	56.0	55.4	55.2	55.3	54.8
気温	－	℃	10.5	15.6	21.1	26.3	30.5	20.5	18.3	15.1	8.0	0.8	12.2	7.0
水温	－	℃	12.0	15.5	17.8	20.2	24.0	23.2	18.2	14.2	10.6	5.0	4.3	6.8
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

平成30年度

北杜市須玉配水区 比志配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月3日	10月 10月3日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0011	－	－	0.0028	－	－	0.011	－	－	0.0033	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.011	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0004	－	－	0.0006	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0006	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0022	－	－	0.0049	－	－	0.012	－	－	0.0055	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.011	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0007	－	－	0.0015	－	－	0.0014	－	－	0.0016	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.9	0.1 未満	0.1 未満	0.8	0.1 未満	0.1 未満	1.1	0.1 未満	0.1 未満	0.8	0.1 未満	0.1 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	30.6	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	66	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.7	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	8.25	8.41	8.23	8.16	8.31	8.15	8.25	8.44	8.47	8.44	8.36	8.54
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.6	0.6	0.5	0.5 未満	1.0	0.7	4.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	1.1	0.1 未満	1.5	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	81.9	84.6	84.9	85.9	88.1	88.2	87.8	85.9	84.9	84.5	85.0	85.7
気温	－	℃	9.5	13.6	22.2	25.3	29.2	22.0	19.7	15.8	8.2	2.0	11.0	6.0
水温	－	℃	10.4	16.3	17.0	21.3	23.8	25.3	18.3	14.3	10.6	7.0	5.5	6.2
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

平成30年度

北杜市須玉配水区 神戸配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月3日	10月 10月3日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0005	－	－	0.0008	－	－	0.0006	－	－	0.0002	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0007	－	－	0.0014	－	－	0.0011	－	－	0.0002	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002	－	－	0.0004	－	－	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.7	0.1 未満	0.1 未満	0.7	0.1 未満	0.1 未満	0.7	0.1 未満	0.1 未満	0.7	0.1 未満	0.1 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	87	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.58	7.57	7.57	7.54	7.53	7.54	7.57	7.61	7.61	7.60	7.54	7.53
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	67.5	67.8	68.1	68.1	68.0	68.2	68.8	68.1	67.6	67.7	67.9	67.6
気温	－	℃	12.4	13.2	23.2	28.7	30.0	19.5	21.0	17.0	8.0	6.5	12.5	5.0
水温	－	℃	10.5	14.2	15.6	19.2	23.5	21.8	18.5	14.6	11.3	6.2	5.0	6.5
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

平成30年度

北杜市須玉配水区 黒森配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月3日	10月 10月3日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.27	－	－	0.18	－	－	0.08	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.014	－	－	0.021	－	－	0.011	－	－	0.0040	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.013	－	－	0.017	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.015	－	－	0.023	－	－	0.012	－	－	0.0054	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.021	－	－	0.028	－	－	0.010	－	－	0.008	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0014	－	－	0.0024	－	－	0.0012	－	－	0.0014	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.5	3.3	3.4	4.1	2.8	2.0	2.5	4.4	5.0	5.9	5.9	5.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	1.1	0.9	0.6	0.6	0.4	0.5	0.7
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.44	7.43	7.45	7.48	7.51	7.40	7.40	7.41	7.39	7.38	7.32	7.32
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.9	1.0	1.5	1.0	0.5 未満	4.0	2.8	1.6	1.2	0.7	0.6	0.9
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.8	0.3	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.5	0.3	0.1 未満	0.2	0.7	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1	0.2	0.2	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	50.0	50.9	56.0	60.2	55.2	49.3	45.6	57.7	59.7	61.4	62.6	61.5
気温	－	℃	10.0	12.0	23.5	27.0	31.0	19.0	19.8	14.5	8.5	2.5	11.1	4.8
水温	－	℃	10.6	14.0	17.0	19.2	24.0	23.5	19.5	16.0	11.8	6.2	5.2	6.0
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

平成30年度

北杜市須玉配水区 日向配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月18日	10月 10月3日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.17	－	－	0.19	－	－	0.12	－	－	0.15	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0004	－	－	0.0009	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0004	－	－	0.0009	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.8	0.1	0.1 未満	0.7	0.1 未満	0.1 未満	0.6	12.5	15.9	0.8	0.1 未満	12.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.9	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.3
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.01	7.00	7.02	7.01	7.07	6.86	6.81	6.58	6.49	7.16	7.02	6.63
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	1.0	0.9	0.8	1.1	0.7	1.9	2.5	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.6	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
電気伝導率	－	μS/cm	32.8	34.5	35.1	37.7	40.0	34.3	34.4	105	122	31.9	31.5	104
気温	－	℃	12.3	15.2	22.3	25.7	29.5	24.5	18.0	15.0	8.0	1.0	7.0	4.8
水温	－	℃	12.5	11.3	13.0	15.5	19.2	17.0	15.8	15.0	9.6	4.2	3.3	7.6
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

平成30年度

北杜市須玉配水区 塩川配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月3日	10月 10月9日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0023	－	－	0.0040	－	－	0.0046	－	－	0.0020	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0004	－	－	0.0004	－	－	0.0003	－	－	0.0004	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0038	－	－	0.0060	－	－	0.0065	－	－	0.0035	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0011	－	－	0.0016	－	－	0.0016	－	－	0.0011	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.9	0.2	0.1 未満	0.9	0.1 未満	0.1 未満	1.1	0.1 未満	0.1 未満	0.8	0.1 未満	0.1 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	70	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.94	7.81	7.96	7.85	7.87	8.33	7.89	8.10	8.12	8.10	7.98	7.96
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.6	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.1	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	65.9	66.6	70.5	75.8	77.3	79.9	73.2	75.0	76.9	76.7	78.9	80.4
気温	－	℃	10.8	14.8	23.2	26.8	29.5	20.2	26.0	15.7	8.8	5.0	10.5	5.2
水温	－	℃	12.0	15.6	17.6	20.0	24.6	24.2	21.6	18.0	14.5	9.5	7.5	8.8
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

平成30年度

北杜市須玉配水区 御門配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月3日	10月 10月3日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.7	0.1 未満	0.1 未満	0.7	0.1 未満	0.1 未満	0.8	0.1 未満	0.1 未満	0.7	0.1 未満	0.1 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	86	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.59	7.56	7.56	7.56	7.54	7.54	7.51	7.60	7.59	7.60	7.54	7.54
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	67.2	67.4	67.8	67.9	67.9	68.1	69.2	67.7	67.3	67.5	67.9	67.5
気温	－	℃	11.0	13.4	24.8	28.7	32.5	19.3	20.1	16.5	9.0	4.2	11.4	6.0
水温	－	℃	10.8	14.6	17.3	19.7	24.5	22.4	18.3	15.0	11.5	6.2	5.4	7.0
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

平成30年度

北杜市須玉配水区 和田配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月3日	10月 10月3日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.12	－	－	0.07	－	－	0.11	－	－	0.10	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002	－	－	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0004	－	－	0.0008	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002	－	－	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.8	0.1 未満	0.1 未満	0.9	0.1 未満	0.1 未満	0.9	0.1 未満	0.1 未満	0.9	0.1 未満	0.1 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	92	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.60	7.57	7.59	7.60	7.57	7.57	7.52	7.62	7.58	7.61	7.58	7.56
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.7
電気伝導率	－	μS/cm	68.2	68.6	68.9	68.9	69.0	68.9	70.1	68.9	68.3	68.1	68.7	68.8
気温	－	℃	14.0	13.8	24.8	28.0	31.5	20.3	20.6	15.8	9.2	1.2	13.0	4.9
水温	－	℃	9.0	12.0	15.3	18.0	22.0	20.5	17.4	14.8	9.8	7.5	4.8	6.6
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

平成30年度

北杜市須玉配水区 東小尾浄水場系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月7日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月6日	9月 9月3日	10月 10月3日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.15	－	－	0.17	－	－	0.12	－	－	0.17	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.17	－	－	0.24	－	－	0.17	－	－	0.12	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0030	－	－	0.0043	－	－	0.011	－	－	0.0008	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0015	－	－	0.0029	－	－	0.0010	－	－	0.0012	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0074	－	－	0.012	－	－	0.016	－	－	0.0035	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.004	－	－	0.016	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0029	－	－	0.0048	－	－	0.0044	－	－	0.0015	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.04	－	－	0.04	－	－	0.11	－	－	0.02	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	13.3	12.9	18.2	17.0	11.5	13.2	11.9	12.6	15.9	9.7	12.5	11.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	90	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3 未満	0.4	0.3	0.6	0.4	0.7	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	6.47	6.47	6.41	6.40	6.46	6.42	6.45	6.51	6.45	6.75	6.58	6.60
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1 未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	104	105	135	130	98.9	107	95.5	102	120	88.8	104	99.6
気温	－	℃	13.5	14.0	25.0	29.8	28.5	20.0	19.2	14.5	8.2	0.0	9.2	5.0
水温	－	℃	12.0	15.5	18.7	21.2	26.5	25.5	21.0	16.5	12.6	8.5	5.2	7.6
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：