2019年度

北杜市高根配水区 三ツ子沢配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月5日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	7.21	－	－	7.92	－	－	7.17	－	－	7.76	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	6.2	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	8.0	7.8	7.7	7.8	8.1	8.5	7.8	7.3	7.8	7.7	8.0	7.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	62.9	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	160	－	－	191	－	－	170	－	－	154	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.72	7.72	7.64	7.64	7.56	7.60	7.51	7.63	7.66	7.67	7.52	7.69
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	170	170	169	175	174	175	174	174	174	174	174	175
気温	－	℃	6.9	16.8	27.0	24.5	29.0	25.5	19.0	15.9	5.0	8.5	-3.0	5.5
水温	－	℃	11.5	14.1	15.0	15.0	15.7	16.2	15.0	13.4	11.8	11.3	10.4	11.2
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市高根配水区 中央配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月5日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	1.13	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.06	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0017	－	－	0.0086	－	－	0.0052	－	－	0.0013	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0017	－	－	0.0007	－	－	0.0013	－	－	0.0010	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0060	－	－	0.013	－	－	0.0098	－	－	0.0039	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0026	－	－	0.0036	－	－	0.0033	－	－	0.0016	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	5.2	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	11.4	9.8	7.6	6.6	5.8	6.8	6.4	5.4	5.8	6.8	8.6	9.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	32.3	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	95	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.53	7.53	7.49	7.59	7.41	7.54	7.56	7.50	7.59	7.61	7.49	7.44
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	130	126	107	114	91.4	100	125	101	121	132	129	124
気温	－	℃	8.1	18.2	28.0	21.8	31.0	24.5	20.0	17.0	6.0	6.0	-2.2	6.0
水温	－	℃	10.7	14.2	19.1	20.2	23.2	23.5	23.5	19.2	12.8	9.0	8.3	8.5
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市高根配水区 中央西配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月5日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	1.06	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.06	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0020	－	－	0.0078	－	－	0.0068	－	－	0.0034	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0018	－	－	0.0009	－	－	0.0017	－	－	0.0016	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0065	－	－	0.012	－	－	0.013	－	－	0.0083	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0027	－	－	0.0035	－	－	0.0046	－	－	0.0033	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	5.4	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	10.3	9.7	7.2	6.5	6.2	6.8	6.5	5.5	6.0	6.8	9.2	9.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	28.1	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	81	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.61	7.58	7.56	7.45	7.52	7.59	7.50	7.43	7.53	7.50	7.47	7.45
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.7	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	128	127	109	95.0	97.8	104	108	97.4	106	115	123	125
気温	－	℃	6.5	18.0	30.0	25.2	31.0	26.3	20.0	17.2	7.8	10.0	-2.2	5.8
水温	－	℃	11.4	14.6	20.6	21.3	24.5	26.8	23.5	19.5	13.4	8.8	9.3	9.0
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市高根配水区 中央北配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月5日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	2.30	－	－	2.34	－	－	2.19	－	－	2.41	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0006	－	－	0.0020	－	－	0.0021	－	－	0.0010	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0006	－	－	0.0008	－	－	0.0009	－	－	0.0009	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0021	－	－	0.0039	－	－	0.0048	－	－	0.0031	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0009	－	－	0.0009	－	－	0.0016	－	－	0.0012	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	6.4	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	7.3	6.6	5.9	5.8	5.6	6.3	5.8	4.6	5.5	5.7	6.5	5.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	47.5	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	120	－	－	119	－	－	117	－	－	108	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.71	7.74	7.74	7.70	7.70	7.75	7.66	7.66	7.71	7.68	7.64	7.68
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	148	147	142	140	140	142	142	141	143	145	146	148
気温	－	℃	5.3	19.5	30.5	24.2	32.0	26.5	20.0	17.2	5.8	5.0	-3.0	6.8
水温	－	℃	5.6	17.2	21.0	21.6	22.2	24.8	23.0	16.4	11.0	7.8	9.0	8.0
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2019年度

北杜市高根配水区 原長澤上配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月5日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	3.35	－	－	3.58	－	－	3.35	－	－	3.70	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.06	－	－	0.05 未満	－	－	0.06	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002	－	－	0.0003	－	－	0.0004	－	－	0.0002	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002	－	－	0.0005	－	－	0.0006	－	－	0.0002	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.028	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	4.3	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	5.1	4.8	4.5	4.8	5.2	5.3	4.8	3.8	4.7	4.8	4.9	4.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	35.7	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	93	－	－	120	－	－	107	－	－	90	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.94	7.93	7.90	7.88	7.87	7.91	7.85	7.90	7.80	7.88	7.82	7.78
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	105	105	105	106	107	107	108	108	109	109	108	109
気温	－	℃	6.4	15.3	25.0	21.2	27.5	25.1	20.0	15.1	7.4	11.0	-2.5	5.0
水温	－	℃	9.0	11.7	16.4	17.0	19.8	20.2	20.5	15.4	11.4	8.2	6.3	7.0
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市高根配水区 原長澤配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月5日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	1.06	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.06	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0017	－	－	0.0073	－	－	0.0075	－	－	0.0019	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0017	－	－	0.0007	－	－	0.0015	－	－	0.0013	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0059	－	－	0.011	－	－	0.014	－	－	0.0054	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0025	－	－	0.0033	－	－	0.0049	－	－	0.0022	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01	－	－	0.02	－	－	0.03	－	－	0.01	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	4.9	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	11.4	9.7	7.6	6.2	6.0	6.4	6.6	5.5	6.1	7.0	9.5	9.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	27.4	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	74	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.7	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.53	7.53	7.51	7.38	7.38	7.48	7.47	7.45	7.49	7.51	7.48	7.38
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	130	126	107	89.9	90.6	99.3	103	95.2	104	114	121	124
気温	－	℃	5.0	15.0	25.0	21.0	27.0	24.8	20.5	15.5	5.0	4.2	-3.8	3.0
水温	－	℃	7.4	9.6	15.6	18.0	19.8	22.2	19.0	14.1	10.6	6.0	6.7	6.0
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市高根配水区 長澤配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月5日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	1.66	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	3.3	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.5	3.5	3.3	3.7	3.8	4.1	3.6	2.1	3.6	3.7	3.7	3.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	21.7	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	87	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.66	7.71	7.68	7.64	7.59	7.63	7.60	7.63	7.58	7.62	7.58	7.58
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	68.0	68.3	68.2	69.4	71.0	69.7	69.5	71.6	70.0	69.3	68.9	69.2
気温	－	℃	6.1	15.6	28.0	23.5	29.0	25.4	18.5	16.0	6.8	7.8	-1.5	4.5
水温	－	℃	9.1	11.4	14.0	14.5	16.3	16.5	15.2	12.6	9.5	7.8	7.4	8.0
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市高根配水区 玉山配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月5日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.62	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	2.9	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.4	2.3	2.0	2.4	2.8	2.9	2.3	1.4	2.1	2.3	2.0	1.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	18.8	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	69	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.93	8.00	7.96	7.93	7.73	7.85	7.89	7.45	7.60	7.79	7.84	7.81
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	60.1	59.7	59.6	58.5	60.9	60.0	57.6	58.5	58.3	58.4	57.7	57.8
気温	－	℃	4.2	14.2	23.0	19.2	24.5	23.1	19.5	13.0	9.0	8.5	1.0	6.0
水温	－	℃	9.8	10.8	11.9	12.5	13.9	17.6	13.6	12.5	11.0	9.5	7.6	7.5
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市高根配水区 八ヶ岳配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月5日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0009	－	－	0.0031	－	－	0.0030	－	－	0.0016	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0008	－	－	0.0004	－	－	0.0007	－	－	0.0010	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0030	－	－	0.0049	－	－	0.0057	－	－	0.0044	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0013	－	－	0.0014	－	－	0.0020	－	－	0.0018	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	4.7	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	5.8	2.6	4.0	3.4	3.7	4.4	3.4	3.0	4.2	4.8	6.1	6.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	25.4	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	77	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.72	7.88	7.71	7.70	7.60	7.70	7.72	7.65	7.66	7.65	7.56	7.54
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	87.4	88.5	90.6	85.4	85.6	90.2	90.0	77.8	84.3	90.3	94.7	97.2
気温	－	℃	2.5	14.0	20.1	19.1	27.1	20.2	19.0	11.8	4.0	2.0	-7.5	1.2
水温	－	℃	5.6	10.4	13.6	14.4	15.8	17.0	16.0	12.4	9.5	6.5	6.0	6.0
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市高根配水区 念場原配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月5日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.62	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0007	－	－	0.0029	－	－	0.0052	－	－	0.0007	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0006	－	－	0.0005	－	－	0.0011	－	－	0.0005	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0023	－	－	0.0050	－	－	0.0096	－	－	0.0020	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0010	－	－	0.0016	－	－	0.0033	－	－	0.0008	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	4.5	2.9	4.2	3.9	4.0	4.2	4.0	2.2	2.9	3.0	3.3	4.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	24.2	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	74	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.79	7.89	7.73	7.65	7.60	7.74	7.69	7.75	7.80	7.73	7.72	7.62
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	94.6	87.8	90.0	82.0	84.0	91.1	90.3	87.9	93.0	95.5	97.4	99.9
気温	－	℃	7.0	13.5	26.0	22.0	31.3	23.8	21.0	14.2	7.0	8.1	-3.0	4.5
水温	－	℃	9.4	11.8	15.3	16.5	18.5	21.0	17.0	14.8	11.0	8.0	7.0	7.8
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市高根配水区 清里駅前配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月5日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.47	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0007	－	－	0.0033	－	－	0.0025	－	－	0.0011	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.005	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0007	－	－	0.0007	－	－	0.0006	－	－	0.0007	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0024	－	－	0.0064	－	－	0.0048	－	－	0.0031	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0010	－	－	0.0024	－	－	0.0017	－	－	0.0013	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	4.0	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	4.2	3.4	3.3	4.5	4.7	4.4	3.7	2.3	3.4	3.9	4.9	4.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	23.1	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.3 未満	0.4	0.3	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.76	7.71	7.75	7.51	7.51	7.64	7.71	7.69	7.71	7.62	7.62	7.61
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	82.4	78.9	80.9	76.5	76.9	76.5	74.7	73.3	76.7	81.2	86.5	89.0
気温	－	℃	2.9	15.1	24.0	20.5	28.6	23.8	20.5	12.0	3.8	1.5	-7.0	3.0
水温	－	℃	7.8	11.2	15.6	16.7	18.5	20.0	17.8	14.2	10.0	7.0	5.5	6.0
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市高根配水区 東念場上配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月5日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.26	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0015	－	－	0.0033	－	－	0.0027	－	－	0.0015	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0003	－	－	0.0007	－	－	0.0005	－	－	0.0004	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0028	－	－	0.0060	－	－	0.0047	－	－	0.0030	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0010	－	－	0.0020	－	－	0.0015	－	－	0.0011	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.13	－	－	0.13	－	－	0.10	－	－	0.11	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	5.2	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.015	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.5	0.9	1.6	1.6	1.8	2.1	1.6	0.6	1.3	1.6	1.6	1.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	21.5	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	80	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.81	7.82	7.81	7.82	7.77	7.70	7.70	7.69	7.74	7.69	7.70	7.74
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	1.6	1.6	1.8	1.7	1.7	1.5	2.0	1.8	1.6	1.8	1.8	1.9
濁度	2 以下	度	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	74.9	74.2	75.1	75.9	76.7	76.9	75.9	75.8	75.3	75.1	75.5	75.8
気温	－	℃	8.1	14.6	24.2	21.5	32.2	22.8	23.2	13.0	5.0	8.0	-3.3	10.0
水温	－	℃	7.6	10.3	14.3	15.8	18.2	19.8	18.5	12.6	8.2	7.2	4.5	5.8
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市高根配水区 八ヶ岳観光開発配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月5日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	1.32	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－	－	0.0002	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0003	－	－	0.0006	－	－	0.0005	－	－	0.0002	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0005	－	－	0.0016	－	－	0.0014	－	－	0.0004	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0004	－	－	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.034	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	5.1	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	5.3	5.1	4.9	5.5	5.2	5.1	5.1	4.1	5.1	5.1	5.1	4.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	46.5	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	100	－	－	115	－	－	104	－	－	92	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.93	7.94	7.94	7.85	7.86	7.88	7.85	7.84	7.91	7.84	7.85	7.86
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	126	125	126	128	128	128	128	128	129	129	129	130
気温	－	℃	4.2	15.2	26.5	22.0	27.0	24.0	19.3	13.3	4.0	4.8	-3.0	2.5
水温	－	℃	7.2	10.4	13.2	13.8	17.8	20.3	15.5	13.1	9.3	7.5	5.0	7.5
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市高根配水区 浅川配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月5日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.40	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.005	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	2.8	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.8	0.1	0.7	0.8	0.7	1.1	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	19.9	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	73	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.88	7.83	7.83	7.83	7.81	7.81	7.81	7.82	7.85	7.81	7.80	7.80
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	58.0	57.5	58.0	58.8	58.3	58.2	58.2	58.0	58.7	58.4	58.2	58.6
気温	－	℃	5.2	14.0	24.5	22.2	29.2	21.5	21.0	13.0	9.0	4.5	-5.0	5.0
水温	－	℃	10.5	11.6	13.4	13.2	14.2	17.3	14.0	12.4	10.6	9.5	9.4	10.0
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2019年度

北杜市高根配水区 第2受水池兼第1配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月9日	6月 6月6日	7月 7月4日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月3日	11月 11月7日	12月 12月5日	1月 1月9日	2月 2月6日	3月 3月5日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.77	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0016	－	－	0.0070	－	－	0.0086	－	－	0.0032	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0013	－	－	0.0009	－	－	0.0015	－	－	0.0015	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0051	－	－	0.011	－	－	0.015	－	－	0.0077	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0022	－	－	0.0035	－	－	0.0047	－	－	0.0030	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	6.3	5.0	5.1	4.7	4.5	5.1	4.7	3.3	4.5	5.0	6.4	6.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	23.4	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	76	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3	0.4	0.4	0.3 未満	0.3	0.4	0.3 未満	0.4	0.3	0.3	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.71	7.63	7.65	7.54	7.58	7.64	7.62	7.62	7.60	7.58	7.57	7.49
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	92.5	87.0	87.3	79.1	79.3	84.8	86.0	79.4	87.9	93.3	99.2	102
気温	－	℃	11.1	17.0	21.5	19.8	26.0	21.2	21.5	17.0	9.8	9.0	0.0	0.5
水温	－	℃	7.9	10.7	12.9	16.1	18.0	19.0	18.5	15.5	12.3	7.6	7.2	5.8
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：