2022年度

北杜市小淵沢配水区西地区第2配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月10日	6月 6月7日	7月 7月5日	8月 8月2日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月7日	3月 3月7日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.81	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0026	－	－	0.0049	－	－	0.0072	－	－	0.0060	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0019	－	－	0.0016	－	－	0.0012	－	－	0.0018	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0077	－	－	0.0098	－	－	0.012	－	－	0.012	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0032	－	－	0.0033	－	－	0.0035	－	－	0.0044	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	8.6	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	7.9	7.0	6.0	5.5	7.3	5.7	4.9	6.3	7.0	7.8	7.2	7.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	30.6	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	99	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.3 未満	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3 未満	0.5
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.62	7.53	7.51	7.49	7.51	7.53	7.59	7.51	7.51	7.48	7.62	7.59
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	131	123	112	111	112	101	109	101	108	118	127	131
気温	－	℃	14.0	13.0	16.5	19.5	26.6	23.2	19.8	9.0	5.8	0.5	7.5	9.0
水温	－	℃	12.5	14.0	17.0	19.5	24.0	23.0	20.5	15.5	11.5	7.0	5.8	7.3
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2022年度

北杜市小淵沢配水区西地区第3配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月10日	6月 6月7日	7月 7月5日	8月 8月2日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月7日	3月 3月7日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	1.03	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.06	－	－	0.05	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0030	－	－	0.0054	－	－	0.0087	－	－	0.0098	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0020	－	－	0.0008	－	－	0.0007	－	－	0.0020	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0086	－	－	0.0092	－	－	0.013	－	－	0.019	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.006	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0036	－	－	0.0030	－	－	0.0036	－	－	0.0069	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	5.0	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	9.5	8.8	7.2	7.0	7.4	6.2	5.3	6.4	7.1	8.0	9.7	9.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	27.6	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	84	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.46	7.42	7.37	7.34	7.55	7.51	7.48	7.57	7.50	7.46	7.59	7.50
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	125	112	96.1	93.6	112	91.7	84.7	100	108	117	122	126
気温	－	℃	15.5	10.0	16.5	20.0	26.5	22.0	20.2	10.0	7.0	-3.8	5.2	8.0
水温	－	℃	10.3	12.5	15.0	19.3	22.0	22.8	20.5	16.5	12.5	7.5	6.0	7.5
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2022年度

北杜市小淵沢配水区大東豊第1配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月10日	6月 6月7日	7月 7月5日	8月 8月2日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月7日	3月 3月7日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.59	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0023	－	－	0.0028	－	－	0.0034	－	－	0.012	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0017	－	－	0.0006	－	－	0.0007	－	－	0.0045	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0068	－	－	0.0052	－	－	0.0062	－	－	0.029	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0028	－	－	0.0018	－	－	0.0021	－	－	0.012	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	9.1	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	7.3	7.1	6.1	4.3	4.3	4.0	3.5	4.1	4.5	5.0	5.6	6.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	28.2	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	106	－	－	105	－	－	98	－	－	93	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.4	0.3	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.4	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.48	7.47	7.40	7.53	7.71	7.68	7.61	7.70	7.70	7.66	7.70	7.62
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.9	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	129	117	104	114	129	114	112	118	120	128	130	130
気温	－	℃	14.0	9.8	14.0	19.0	26.0	23.3	17.0	8.5	3.8	-2.8	4.2	6.5
水温	－	℃	11.5	14.2	17.0	21.0	20.0	22.0	21.0	15.5	12.0	6.8	5.8	7.0
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2022年度

北杜市小淵沢配水区上笹尾高地区配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月10日	6月 6月7日	7月 7月5日	8月 8月2日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月7日	3月 3月7日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.97	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.06	－	－	0.05	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0027	－	－	0.0052	－	－	0.0071	－	－	0.012	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0020	－	－	0.0008	－	－	0.0008	－	－	0.0032	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0081	－	－	0.0089	－	－	0.011	－	－	0.025	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0034	－	－	0.0029	－	－	0.0034	－	－	0.010	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.013	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	5.0	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	9.4	8.8	7.3	6.6	7.4	6.2	5.3	6.4	7.0	8.1	9.6	9.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	27.3	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	85	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.5	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.51	7.47	7.43	7.34	7.60	7.54	7.48	7.47	7.61	7.55	7.58	7.55
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	125	112	96.0	93.7	112	90.9	85.6	99.8	108	117	122	127
気温	－	℃	13.8	12.0	17.0	19.5	28.2	23.5	19.0	9.0	5.8	5.0	7.8	10.0
水温	－	℃	13.6	15.3	19.0	22.5	24.5	24.0	22.0	16.0	11.3	8.5	6.5	8.3
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2022年度

北杜市小淵沢配水区篠原配水池系

飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月10日	6月 6月7日	7月 7月5日	8月 8月2日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月7日	3月 3月7日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.31	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0007	－	－	0.0013	－	－	0.0032	－	－	0.0075	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0008	－	－	0.0009	－	－	0.0016	－	－	0.0018	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0028	－	－	0.0036	－	－	0.0076	－	－	0.015	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0010	－	－	0.0011	－	－	0.0022	－	－	0.0054	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0003	－	－	0.0003	－	－	0.0006	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.014	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.012	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	6.0	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.8	3.5	3.5	3.1	3.3	3.9	3.4	4.1	4.6	4.9	5.7	6.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	37.1	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	105	－	－	107	－	－	100	－	－	82	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.69	7.69	7.64	7.70	7.78	7.68	7.64	7.72	7.72	7.70	7.71	7.71
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.8	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.5	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.7	0.4	0.7	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	118	113	113	114	120	118	115	118	122	128	130	132
気温	－	℃	13.0	9.0	18.0	18.5	24.0	22.5	16.3	8.0	4.5	-2.9	4.0	5.5
水温	－	℃	10.5	12.0	13.5	14.5	16.5	18.0	16.5	14.0	11.5	9.5	7.6	6.6
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2022年度

北杜市小淵沢配水区上笹尾低地区配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月10日	6月 6月7日	7月 7月5日	8月 8月2日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月7日	3月 3月7日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.55	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	4.8	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.2	3.4	3.5	3.1	3.4	3.3	3.4	3.4	3.2	3.2	3.3	3.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	23.0	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	95	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.53	7.53	7.54	7.55	7.52	7.52	7.51	7.51	7.56	7.53	7.55	7.61
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	76.9	77.2	78.2	79.2	79.4	78.7	78.1	77.3	77.4	77.7	76.7	77.4
気温	－	℃	13.5	12.0	15.0	19.0	26.5	23.0	20.0	9.0	6.5	2.0	7.8	9.0
水温	－	℃	12.8	15.0	18.5	22.0	23.0	23.0	21.0	16.0	12.3	8.6	6.8	8.8
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2022年度

北杜市小淵沢配水区大東豊第2配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月10日	6月 6月7日	7月 7月5日	8月 8月2日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月7日	3月 3月7日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.42	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0010	－	－	0.0013	－	－	0.0012	－	－	0.0008	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0007	－	－	0.0004	－	－	0.0003	－	－	0.0004	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0029	－	－	0.0026	－	－	0.0022	－	－	0.0020	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0012	－	－	0.0009	－	－	0.0007	－	－	0.0008	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	5.2	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.8	3.2	2.8	2.6	2.4	2.2	2.3	2.0	2.0	2.5	2.5	3.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	22.2	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	86	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.62	7.66	7.67	7.68	7.74	7.74	7.75	7.74	7.73	7.72	7.73	7.65
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	91.5	83.2	79.4	79.6	80.1	75.4	77.7	73.4	73.3	83.1	76.3	96.7
気温	－	℃	14.5	9.8	18.0	19.1	25.5	23.0	17.5	8.5	5.5	-3.0	5.5	8.5
水温	－	℃	10.5	11.5	12.3	14.5	19.0	20.8	15.0	12.3	10.3	8.8	8.5	8.5
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2022年度

北杜市小淵沢配水区篠原白樺平配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月10日	6月 6月7日	7月 7月5日	8月 8月2日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月7日	3月 3月7日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	5.4	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	13.6	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	87	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.93	7.97	7.94	7.93	7.88	7.98	7.95	7.96	7.93	7.90	7.82	7.93
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	56.6	56.4	56.5	57.5	56.4	57.5	56.8	56.4	56.8	57.0	56.0	56.8
気温	－	℃	13.0	9.2	18.0	19.0	25.0	22.1	17.5	9.0	4.3	7.0	5.8	6.8
水温	－	℃	10.8	12.3	13.0	15.0	19.5	18.5	14.0	14.6	12.0	10.6	9.0	10.0
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：

2022年度

北杜市小淵沢配水区東部第2配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月10日	6月 6月7日	7月 7月5日	8月 8月2日	9月 9月6日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月6日	1月 1月10日	2月 2月7日	3月 3月7日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0017	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0026	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0021	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0031	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0004	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0005	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.3	1.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	13.6	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	83	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.89	7.92	7.97	7.97	7.95	7.89	7.98	7.96	7.92	7.98	7.98	8.04
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.8	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	2.0	1.9	1.8
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.15	0.2	0.15	0.15
電気伝導率	－	μS/cm	70.9	56.0	56.9	58.1	57.4	56.8	57.2	56.7	57.2	96.4	92.7	89.6
気温	－	℃	14.0	10.5	18.0	19.1	26.5	22.2	18.5	9.0	4.7	7.0	6.5	8.2
水温	－	℃	13.2	13.3	13.5	16.5	17.2	17.1	15.8	13.3	11.5	12.0	11.5	12.0
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：