

質疑応答書

※質疑応答書は案件ごとに作成してください。
※太枠の中をご記入ください。

入札番号	46		
案件名	明野小学校外 11 校太陽光発電設備更新工事		
質問者の 商号又は名称		電話番号 担当者氏名	

※質問事項を太枠内にご記入ください。

No.	質問事項	回答
1	<p>PCS メーカーの選定について</p> <p>対象施設のうち、明野小学校、白州小学校、武川小学校、須玉中学校、白州中学校、武川中学校のパワーコンディショナについて、参考型番として提示されている「PVS010T200」の製造元である新電元工業株式会社は現在 PCS の製造を中止しております。</p> <p>つきましては、参考型番の PCS と同等の性能を有する別メーカーの製品を選定してもよろしいか伺います。</p>	<p>1. よろしい。</p> <p>ただし、契約締結後、機器の承認図を提出し監督員の承諾を得ること。</p> <p>なお、想定しているメーカー及び型番について、以下に示す。</p> <p>メーカー名：山洋電気株式会社 型番：P73J103RFC</p>

※質疑応答書の送付先へファックスでお送りください。(案件ごとに送付先が違いますのでご注意ください。)
※質疑応答書の送付先は、閲覧資料のダウンロードページに掲載しています。
※ファックス送付後は、担当課あてに着信確認の電話をしてください。