2023年度

北杜市須玉配水区 若穂1若神子配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月4日	10月 10月2日	11月 11月6日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.26	－	－	0.12	－	－	0.28	－	－	0.35	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0013	－	－	0.0056	－	－	0.0026	－	－	0.0004	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0071	－	－	0.0033	－	－	0.0074	－	－	0.0046	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.014	－	－	0.015	－	－	0.018	－	－	0.0093	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0044	－	－	0.0054	－	－	0.0058	－	－	0.0017	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0016	－	－	0.0003	－	－	0.0017	－	－	0.0026	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	28.1	28.0	17.2	13.3	21.0	22.9	24.7	28.3	30.7	34.2	36.9	17.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	19.8	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	109	－	－	76	－	－	113	－	－	118	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.58	7.44	7.37	7.39	7.58	7.62	7.65	7.60	7.52	7.64	7.54	7.53
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.3	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	167	166	116	102	142	154	163	172	181	201	213	144
気温	－	℃	15.5	17.0	20.2	27.7	28.0	26.0	22.8	20.3	8.0	5.8	-0.5	6.8
水温	－	℃	12.0	14.5	19.0	19.5	24.0	24.0	22.5	16.0	10.5	6.5	6.0	6.8
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2023年度

北杜市須玉配水区 若穂2穂足配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月4日	10月 10月2日	11月 11月6日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.27	－	－	0.12	－	－	0.28	－	－	0.36	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.07	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0008	－	－	0.0036	－	－	0.0022	－	－	0.0003	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0059	－	－	0.0024	－	－	0.0066	－	－	0.0041	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.011	－	－	0.010	－	－	0.016	－	－	0.0082	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0031	－	－	0.0041	－	－	0.0051	－	－	0.0014	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0015	－	－	0.0002	－	－	0.0016	－	－	0.0024	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	28.0	27.7	15.8	12.8	21.0	23.0	25.0	28.6	30.8	34.7	36.7	17.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	19.8	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	113	－	－	76	－	－	115	－	－	116	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.48	7.39	7.23	7.29	7.47	7.51	7.53	7.50	7.51	7.53	7.48	7.46
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	167	165	108	101	142	154	163	172	182	200	213	144
気温	－	℃	11.1	16.0	17.0	24.0	27.0	25.0	17.2	16.7	2.0	4.4	1.0	3.0
水温	－	℃	11.5	14.5	16.8	19.5	15.0	24.0	21.5	16.0	10.3	6.5	6.3	6.8
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2023年度

北杜市須玉配水区 新沢和配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月4日	10月 10月2日	11月 11月7日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.26	－	－	0.13	－	－	0.28	－	－	0.36	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.06	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0018	－	－	0.0082	－	－	0.0070	－	－	0.0004	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0093	－	－	0.0068	－	－	0.011	－	－	0.0054	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.019	－	－	0.025	－	－	0.031	－	－	0.011	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0056	－	－	0.0085	－	－	0.011	－	－	0.0021	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0023	－	－	0.0014	－	－	0.0022	－	－	0.0031	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	27.7	26.8	22.7	17.6	20.6	22.5	24.4	28.7	30.6	34.5	35.8	17.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	20.0	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	113	－	－	76	－	－	112	－	－	109	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.50	7.46	7.50	7.31	7.62	7.62	7.59	7.54	7.47	7.58	7.50	7.52
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	2.9	0.8	0.5 未満	0.9	0.5 未満	0.5 未満	1.2	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6
濁度	2 以下	度	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	166	161	149	106	140	152	160	172	181	201	209	144
気温	－	℃	16.0	14.5	21.0	27.2	25.3	24.5	23.5	22.8	8.0	10.6	0.0	7.0
水温	－	℃	14.3	18.5	20.8	24.0	30.0	29.0	26.0	18.0	8.0	7.5	7.0	8.3
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2023年度

北杜市須玉配水区 大和配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月4日	10月 10月2日	11月 11月6日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.27	－	－	0.13	－	－	0.28	－	－	0.38	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.06	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0018	－	－	0.011	－	－	0.0048	－	－	0.0015	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0087	－	－	0.0050	－	－	0.0098	－	－	0.0099	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.018	－	－	0.026	－	－	0.026	－	－	0.021	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0055	－	－	0.0090	－	－	0.0090	－	－	0.0051	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0019	－	－	0.0005	－	－	0.0019	－	－	0.0046	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	28.1	27.7	22.3	13.4	19.8	22.3	24.4	27.5	30.3	33.9	34.2	18.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	20.4	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	109	－	－	77	－	－	116	－	－	112	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.53	7.39	7.50	7.33	7.57	7.64	7.67	7.62	7.60	7.62	7.54	7.51
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	167	166	147	106	140	153	163	170	182	202	205	148
気温	－	℃	16.0	13.5	18.0	26.0	26.5	22.0	23.1	18.1	8.0	7.8	-1.0	5.0
水温	－	℃	13.5	16.0	17.5	20.5	25.0	25.5	24.5	18.3	13.8	9.0	8.0	8.5
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2023年度

北杜市須玉配水区 桑原配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月4日	10月 10月2日	11月 11月6日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.06	－	－	0.05 未満	－	－	0.12	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0003	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0003	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0004	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2	1.1	1.0	1.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	25.3	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	61	－	－	65	－	－	70	－	－	49	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.36	7.15	6.74	6.82	7.06	7.06	7.02	7.30	7.63	7.67	7.61	7.52
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.9	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	66.3	65.0	66.5	67.8	67.6	68.0	68.0	67.8	68.7	68.5	68.9	64.9
気温	－	℃	13.5	12.0	17.0	24.0	26.5	23.0	20.5	18.2	7.0	6.4	-0.5	6.0
水温	－	℃	13.0	15.0	15.5	17.3	19.0	20.0	18.0	16.2	11.3	7.0	6.5	7.3
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2023年度

北杜市須玉配水区 仁田平配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月4日	10月 10月2日	11月 11月6日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.07	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0024	－	－	0.0022	－	－	0.0019	－	－	0.0032	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0028	－	－	0.0029	－	－	0.0026	－	－	0.0037	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.004	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0004	－	－	0.0007	－	－	0.0007	－	－	0.0005	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	77	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.35	7.44	7.52	7.49	7.56	7.53	7.51	7.26	7.50	7.50	7.41	7.51
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6
濁度	2 以下	度	0.1	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.2
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.1	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.1	0.4	0.4	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	62.4	57.2	53.8	55.3	56.2	56.2	55.6	61.7	62.9	63.9	65.4	64.7
気温	－	℃	12.0	16.3	17.3	24.0	27.2	24.8	22.9	17.0	4.5	4.2	0.5	7.0
水温	－	℃	14.5	18.2	18.0	22.5	28.0	28.0	26.0	18.0	12.0	7.0	6.8	7.3
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2023年度

北杜市須玉配水区 小池平配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月4日	10月 10月2日	11月 11月6日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.28	－	－	0.13	－	－	0.28	－	－	0.36	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.06	－	－	0.11	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0038	－	－	0.010	－	－	0.0052	－	－	0.0008	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.013	－	－	0.0050	－	－	0.011	－	－	0.0080	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.029	－	－	0.024	－	－	0.028	－	－	0.017	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0096	－	－	0.0084	－	－	0.0094	－	－	0.0036	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0025	－	－	0.0005	－	－	0.0023	－	－	0.0043	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	28.0	27.4	22.7	13.8	19.8	22.1	24.5	26.9	30.3	34.5	32.8	19.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	20.6	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	114	－	－	74	－	－	117	－	－	113	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.65	7.58	7.74	7.61	7.90	7.96	8.07	7.85	7.86	7.76	7.69	7.67
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1 未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	168	165	151	106	139	152	164	169	182	203	201	156
気温	－	℃	12.8	16.0	17.8	22.2	27.0	25.5	19.8	17.0	3.5	4.0	0.0	4.2
水温	－	℃	11.8	18.5	19.0	22.0	27.0	27.0	25.0	16.5	13.5	9.4	9.0	8.3
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2023年度

北杜市須玉配水区 中村配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月9日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月13日	10月 10月18日	11月 11月6日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0052	－	－	0.016	－	－	0.012	－	－	0.0030	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.006	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0057	－	－	0.017	－	－	0.013	－	－	0.0034	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.008	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0005	－	－	0.0010	－	－	0.0009	－	－	0.0004	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.1	0.9	0.8	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	1.0	2.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	87	－	－	89	－	－	92	－	－	67	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.5	0.4	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3 未満	0.3	0.3	0.3	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.28	7.24	7.10	7.25	7.30	7.50	7.41	7.41	7.52	7.53	7.56	7.64
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.6	0.9	0.8	1.0	1.0	0.9	0.7	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.8
濁度	2 以下	度	0.3	0.8	0.2	0.5	0.9	1.1	0.2	0.5	0.1 未満	0.2	0.2	0.3
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	70.1	69.6	68.4	70.8	73.2	73.2	74.1	70.6	70.3	69.8	69.9	76.0
気温	－	℃	15.5	15.8	20.5	24.0	27.5	27.0	23.3	17.7	4.0	6.0	0.0	5.0
水温	－	℃	13.6	16.5	19.0	21.5	26.0	24.0	22.0	19.5	15.0	10.5	9.0	9.0
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2023年度

北杜市須玉配水区 岩下配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月4日	10月 10月2日	11月 11月6日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0008	－	－	0.0003	－	－	0.0004	－	－	0.0011	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0012	－	－	0.0003	－	－	0.0007	－	－	0.0020	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0004	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0006	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	72	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.43	7.36	7.30	7.29	7.39	7.30	7.32	7.42	7.52	7.54	7.49	7.52
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.2	0.1	0.1 未満	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	53.7	53.8	52.2	53.8	55.8	55.0	55.4	55.2	55.1	54.5	54.6	54.7
気温	－	℃	11.1	14.5	18.8	23.8	27.2	23.0	18.6	18.0	4.0	6.2	0.0	5.3
水温	－	℃	12.8	16.3	18.0	21.6	26.0	25.0	23.0	16.0	11.0	6.0	5.6	6.5
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2023年度

北杜市須玉配水区 比志配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月4日	10月 10月2日	11月 11月6日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0004	－	－	0.0029	－	－	0.0009	－	－	0.0003	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0004	－	－	0.0002	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0004	－	－	0.0039	－	－	0.0020	－	－	0.0007	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0010	－	－	0.0007	－	－	0.0002	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.8	0.8	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	30.9	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.3 未満	1.0	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.69	7.49	8.55	7.66	7.85	7.97	7.72	7.78	7.76	7.78	7.64	7.74
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	4.0	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1	0.1 未満	0.6	0.2	0.1 未満	0.4	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	79.1	77.9	85.2	80.2	82.2	83.8	81.9	80.7	79.0	79.2	78.5	79.5
気温	－	℃	10.9	12.5	17.0	24.6	28.0	24.0	19.0	17.8	5.0	4.5	-0.5	5.0
水温	－	℃	10.5	11.2	16.0	17.8	22.0	22.5	21.0	14.5	10.5	6.5	7.0	6.3
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2023年度

北杜市須玉配水区 神戸配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月4日	10月 10月2日	11月 11月6日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0005	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	87	－	－	83	－	－	92	－	－	74	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.52	7.45	7.53	7.50	7.60	7.57	7.52	7.59	7.55	7.60	7.46	7.55
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	67.5	67.1	68.6	68.6	68.9	68.8	68.5	68.0	67.7	67.9	67.7	67.3
気温	－	℃	10.5	13.5	17.8	25.5	22.0	21.2	18.0	17.0	4.0	7.0	5.0	4.0
水温	－	℃	10.8	14.8	16.2	18.3	22.5	22.5	21.0	14.5	6.8	5.5	5.5	5.5
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2023年度

北杜市須玉配水区 黒森配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月4日	10月 10月2日	11月 11月6日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0006	－	－	0.0087	－	－	0.0012	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0012	－	－	0.0096	－	－	0.0024	－	－	0.0006	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0006	－	－	0.0009	－	－	0.0009	－	－	0.0003	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	44	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3 未満	1.0	1.1	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.49	7.43	7.31	7.44	7.62	7.57	7.60	7.61	7.58	7.56	7.46	7.51
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	3.3	2.9	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1	0.2	0.2	0.15	0.15	0.2	0.15
電気伝導率	－	μS/cm	43.3	42.3	36.4	41.5	43.4	43.9	43.9	43.5	43.4	43.4	43.2	43.5
気温	－	℃	15.2	12.8	17.8	27.5	24.0	21.8	20.5	16.5	3.5	5.0	-1.0	3.5
水温	－	℃	11.5	14.0	16.0	20.0	22.8	23.2	22.0	16.0	12.0	7.0	6.0	6.5
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2023年度

北杜市須玉配水区 塩川配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月12日	8月 8月7日	9月 9月4日	10月 10月2日	11月 11月6日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	0.28	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0005	－	－	0.021	－	－	0.0049	－	－	0.0037	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.005	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0005	－	－	0.0006	－	－	0.0005	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0008	－	－	0.024	－	－	0.0072	－	－	0.0056	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.012	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0003	－	－	0.0025	－	－	0.0017	－	－	0.0014	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.8	0.7	1.1	1.2	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	75	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.99	7.90	7.94	8.18	8.10	8.28	8.11	8.07	8.02	8.15	7.88	7.95
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.7	0.5 未満	0.6	0.6	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.7
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.3	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.4	0.1	0.1	0.1	0.15	0.2	0.2	0.1	0.1 未満
電気伝導率	－	μS/cm	65.5	79.0	82.5	84.4	83.5	84.9	83.5	82.4	81.0	82.2	79.3	72.0
気温	－	℃	9.0	12.8	19.0	30.0	26.5	23.5	19.0	17.8	3.5	4.8	0.0	4.5
水温	－	℃	13.5	16.5	18.8	22.5	26.0	26.0	25.0	18.0	14.5	9.6	9.0	9.0
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2023年度

北杜市須玉配水区 和田配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月8日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月4日	10月 10月2日	11月 11月6日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.08	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0004	－	－	0.013	－	－	0.0007	－	－	0.0002 未満	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.012	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0011	－	－	0.014	－	－	0.0013	－	－	0.0002 未満	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.006	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0005	－	－	0.0009	－	－	0.0006	－	－	0.0002 未満	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.9	0.3 未満	1.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.52	7.29	7.42	7.33	7.65	7.61	7.66	7.64	7.57	7.57	7.50	7.55
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	2.6	0.5 未満	2.2	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.1 未満	0.3	0.1 未満	0.4	0.4	1.0	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	43.5	42.4	40.2	40.0	44.1	44.5	44.9	44.2	43.3	43.2	43.4	43.7
気温	－	℃	16.0	13.3	20.0	26.0	23.8	22.0	21.8	17.5	4.8	6.1	-1.0	4.5
水温	－	℃	9.5	12.0	14.5	17.0	21.0	21.5	20.0	14.5	10.0	7.3	5.8	5.5
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														

2023年度

北杜市須玉配水区 東小尾浄水場系　　飲料水定期水質検査結果表

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月5日	7月 7月3日	8月 8月7日	9月 9月4日	10月 10月2日	11月 11月6日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月4日
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.16	－	－	0.16	－	－	0.19	－	－	0.20	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.23	－	－	0.27	－	－	0.26	－	－	0.36	－	－
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0036	－	－	0.0096	－	－	0.0073	－	－	0.0002	－	－
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.005	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0044	－	－	0.0049	－	－	0.0047	－	－	0.0042	－	－
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.015	－	－	0.025	－	－	0.022	－	－	0.0077	－	－
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.003 未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0065	－	－	0.0098	－	－	0.0092	－	－	0.0015	－	－
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0004	－	－	0.0005	－	－	0.0004	－	－	0.0018	－	－
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.03	－	－
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200 以下	mg/L	17.9	19.1	18.8	20.7	20.6	18.3	17.7	19.0	23.7	26.7	16.4	23.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500 以下	mg/L	83	－	－	91	－	－	93	－	－	100	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.7	0.5	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	6.44	6.34	6.28	6.25	6.34	6.39	6.41	6.50	6.43	6.44	6.60	6.62
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5	0.5 未満	0.9	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目														
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	129	136	132	144	147	138	133	137	157	174	125	167
気温	－	℃	12.0	13.0	18.0	27.0	26.0	23.0	20.3	18.5	1.5	4.0	-1.0	4.0
水温	－	℃	12.8	16.0	18.5	21.5	26.0	25.5	24.0	17.0	12.5	7.3	6.5	7.5
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
備考：														