水質検査結果

検査項目：ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)
検査対象：原水
全水源で暫定目標値「50ng/L以下」を下回っています。
＊定量下限値：5ng/L（国の定めた暫定目標値50ng/Lの10分の1）

採水箇所		暫定目標値	水質検査結果
明野町	小笠原水源	50ng/L以下※	5ng/L未満
	辺見水源(上手低区)		5ng/L未満
	中込水源(上手高区)		5ng/L未満
	浅尾原水源		5ng/L未満
	上神取水源		5ng/L未満
	永井原水源		5ng/L未満
須玉町	若穂第4水源		5ng/L未満
	若穂第5水源		5ng/L未満
	桑原水源		5ng/L未満
	仁田平水源		5ng/L未満
	中村水源		5ng/L未満
	岩下水源		5ng/L未満
	比志第1水源		5ng/L未満
	黒森水源		5ng/L未満
	塩川第2水源		5ng/L未満
	御門水源		5ng/L未満
	和田水源		5ng/L未満
	東小尾第1水源		5ng/L未満

検査項目：ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

検査対象：原水

全水源で暫全水源で暫定目標値「50ng/L以下」を下回っています。

＊定量下限＊定量下限値：5ng/L（国の定めた暫定目標値50ng/Lの10分の1）

高根町	三ツ子沢水源	50ng/L以下※	5ng/L未満
	中央西水源		5ng/L未満
	中央西北水源		5ng/L未満
	原長沢上水源		5ng/L未満
	玉山上水源		5ng/L未満
	玉山水源		5ng/L未満
	八ヶ岳水源（栗の木沢）		5ng/L未満
	念場原東水源		5ng/L未満
	念場原西水源		5ng/L未満
	駅前水源		5ng/L未満
	東念場上水源		5ng/L未満
	八ヶ岳開発利水水源		5ng/L未満
	浅川水源		5ng/L未満
	清里の森水源		5ng/L未満
	清里駅前湧水水源		5ng/L未満
	学校寮上水源		5ng/L未満
	学校寮水源		5ng/L未満
	中央北水源		5ng/L未満
	長沢水源		5ng/L未満
長坂町	日野春第1水源		5ng/L未満
	日野春第2水源		5ng/L未満
	長坂第1水源		5ng/L未満
	長坂第2水源		5ng/L未満
	姥ケ懐湧水水源		5ng/L未満
	女取湧水水源		5ng/L未満

検査項目：ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

検査対象：原水

全水源で暫定目標値「50ng/L以下」を下回っています。

＊定量下限値：5ng/L（国の定めた暫定目標値50ng/Lの10分の1）

大泉町	大泉水源	50ng/L以下※	5ng/L未満
	泉原水源		5ng/L未満
	カブト岩水源		5ng/L未満
	井富水源		5ng/L未満
	ホーキ沢第1水源		5ng/L未満
	ホーキ沢第2水源		5ng/L未満
	大開水源		5ng/L未満
	スキー場水源		5ng/L未満
	石堂水源		5ng/L未満
	宮上水源		5ng/L未満
	まきば公園水源		5ng/L未満
	並木第1水源		5ng/L未満
	並木第2水源		5ng/L未満
小淵沢町	西地区第1水源		5ng/L未満
	大平水源		5ng/L未満
	篠原水源		5ng/L未満
	上笹尾低地区水源		5ng/L未満
	大東豊第3水源		5ng/L未満
	白樺平水源		5ng/L未満
	東部第2水源		5ng/L未満

検査項目：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

検査対象：原水

全水源で暫定目標値「50ng/L以下」を下回っています。

＊定量下限値：5ng/L（国の定めた暫定目標値50ng/Lの10分の1）

白州町	大武川第3・第4水源	50ng/L以下※	21ng/L
	教来石水源		5ng/L未満
	鳥原水源		13ng/L
	菅原第1水源		5ng/L未満
	菅原第5水源		5ng/L未満
	菅原第2水源		5ng/L未満
	菅原第3水源		5ng/L未満
	菅原第4水源		5ng/L未満
	駒城第1水源		5ng/L未満
	駒城第2水源		5ng/L未満
武川町	第1水源		5ng/L未満
	第2水源		5ng/L未満

※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和