水質検査結果

検査項目：ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

検査対象：原水・給水栓

（給水栓については、配水池内の給水栓で採取しております。）

◎全水源で暫定目標値「50ng/L以下」を下回っています。

＊定量下限値：5ng/L（国の定めた暫定目標値50ng/Lの10分の1）

採水箇所		暫定目標値	水質検査結果	
			原水	給水栓
白州町	大武川第3・第4水源	50ng/L以下※	5ng/L未満	5ng/L未満
	鳥原水源		12ng/L	14ng/L

前回、数値が検出された2箇所について、経過観察として原水の再検査と給水栓の検査を実施しました。

検査対象：原水

採水箇所		暫定目標値	水質検査結果
明野町	中込水源（上手高区）	50ng/L以下※	5ng/L未満

近隣地域において、数値が検出されたことに伴い、状況確認のため、原水調査を実施しました。

※ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)の量の和