

仮設管平面図

S=1:500

各戸仮給水工事数量調書

番号	所 有 者	ポリエチレン管 (m)	PE パイプ φ20	PE パイプ φ20	PE パイプ φ20	PE パイプ φ20	PE パイプ φ20
		φ20	φ20	φ20	φ20×13	φ20	φ20
1	1	3.00	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
2	2	10.60	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
3	3	4.90	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
4	4	3.10	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
5	5	14.60	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
6	6	1.90	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
7	7	2.50	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
8	8	9.30	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
9	9	4.00	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
10	10						
11	11	8.00	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
12	12	7.20	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
13	13	8.20	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
14	14	4.40	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
15	15	7.60	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
16	16	10.00	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
17	17	10.10	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
18	18	9.00	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
合計		118.40	17.0	34.0	17.0	17.0	17.0

リース管 100A L=305.673m 80A L=3.590m ポリエチレン管2層管 φ20mm L=118.40m

管 割 図

S=1:none

※掘削時 汚水側の取付管に注意すること  
※地上式消火栓への接続は既設管と土被りを確認してから接続すること

案 内 図

縮尺 1:10,000

仮設管延長

リース管	
100A	L=305.673m
80A	L= 3.590m
合計	L=309.263m

ポリエチレン管


φ20mm	L=118.40m
合計	L=118.40m

実施

配水管布設工事 白州第7-2工区			
工事番号		図面番号	1 / 6
工事箇所	北杜市 白州町 白須 地内		
図 名	仮設管平面図 管割図		
縮 尺	図示	枚数	/
北杜市上下水道局			




配水管平面図

S=1:500




※架空線注意

※掘削時 汚水側の取付管に注意すること  
※地上式消火栓への接続は既設管と土被りを確認してから接続すること



案内図

縮尺 1:10,000



配水管管路延長 ( )は据付延長

HP-PE	φ 100mm	L=286.10m (283.52m)
小計		L=286.10m (283.52m)
	φ 75mm	L= 1.54m ( 0.76m)
小計		L= 1.54m ( 0.76m)
合計		L=287.64m (284.28m)

消火栓接続管路延長 ( )は据付延長

HP-PE	φ 75mm	L= 2.64m ( 1.86m)
HP-PE	φ 75mm	L= 2.16m ( 1.38m)
合計		L= 4.80m ( 3.24m)

実施

配水管布設替工事 白州第7-2工区			
工事番号		図面番号	2 / 6
工事箇所	北杜市 白州町 白須 地内		
図 名	配水管平面図 横断面		
縮 尺	図示	枚数	/
北杜市上下水道局			

S=1 : none




## 配水管布設替工事 白州第7-2工区


工事番号		図面番号	3 / 6
工事箇所	北杜市 白州町 白須 地内		
図 名	管割図		
縮 尺	図示	枚数	／
北杜市上下水道局			

標準図a


仮配管土工標準図 縮尺 1:20




仕切弁標準図 縮尺 1:10




配水管土工標準図 縮尺 1:20



埋設部 (設置時)




埋設部 (撤去時)




実施

配水管布設替工事 白州第7-2工区				
工事番号		図面番号	4 / 6	
工事箇所	北杜市 白州町 白須 地内			
図 名	標準図a			
縮 尺	図示	枚数	／	
北杜市上下水道局				

標準図b



各戸給水工事数量調書							
番号	所 有 者	サドル分水栓 (PE用)	PE2層管 (m)	分止水栓用ソケット (PE)	エルボ (PE)	塩ビ用ユニオンソケット	TSソケット
		φ100×20	φ20	φ20	φ20	φ20	φ20×13
1	1	1.0	1.02	1.0	2.0	1.0	1.0
2	2	1.0	2.20	1.0	2.0	1.0	1.0
3	3	1.0	1.23	1.0	2.0	1.0	1.0
4	4	1.0	0.59	1.0	2.0	1.0	1.0
5	5	1.0	1.80	1.0	2.0	1.0	1.0
6	6	1.0	0.58	1.0	2.0	1.0	1.0
7	7	1.0	0.79	1.0	2.0	1.0	1.0
8	8	1.0	1.89	1.0	2.0	1.0	1.0
9	9	1.0	1.09	1.0	2.0	1.0	1.0
10	10	1.0	1.11	1.0	2.0	1.0	1.0
11	11	1.0	1.89	1.0	2.0	1.0	1.0
12	12	1.0	1.05	1.0	2.0	1.0	1.0
13	13	1.0	1.46	1.0	2.0	1.0	1.0
14	14	1.0	0.61	1.0	2.0	1.0	1.0
15	15	1.0	1.72	1.0	2.0	1.0	1.0
16	16	1.0	2.64	1.0	2.0	1.0	1.0
17	17	1.0	2.72	1.0	2.0	1.0	1.0
18	18	1.0	2.82	1.0	2.0	1.0	1.0
	合計	18.0	27.21	18.0	36.0	18.0	18.0




実施

配水管布設替工事 白州第7-2工区				
工事番号		図面番号	5 / 6	
工事箇所	北杜市 白州町 白須 地内			
図 名	標準図b			
縮 尺	図示	枚数	／	
北杜市上下水道局				






撤去平面図

S=1:500




撤去管管路延長

VP	φ100mm	L=283.21m
小計		L=283.21m
φ75mm	L=1.54m	
小計		L=1.54m
合計		L=284.75m



案内図

縮尺 1:10,000



実施

配水管布設替工事 白州第7-2工区			
工事番号		図面番号	6 / 6
工事箇所	北杜市 白州町 白須 地内		
図名	撤去平面図 横断面		
縮尺	図示	枚数	/
北杜市上下水道局			