2025年度

北杜市高根配水区 三ツ子沢配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114208

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月2日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	7.59	7.94	8.01	－	－	7.41	－	－	7.53	－	－	7.53	－	－	8.01	7.41	7.62
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0003	0.0003	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0006	0.0007	0.0002 未満	－	－	0.0004	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0004	0.0002 未満	0.0002
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0003	0.0004	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0002	0.0002 未満	0.0002
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	6.6	－	－	－	－	－	－	－	－	6.6	6.6	6.6
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	8.2	8.4	8.2	8.0	8.2	8.1	8.1	8.3	8.2	7.6	8.2	7.6	8.1	8.2	8.3	7.6	8.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	67.6	69.3	64.6	－	－	64.1	－	－	66.6	－	－	66.8	－	－	66.8	64.1	65.5
蒸発残留物	500 以下	mg/L	199	185	175	－	－	195	－	－	190	－	－	178	－	－	195	175	185
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.80	7.76	7.37	7.53	7.66	7.62	7.59	7.65	7.62	7.65	7.69	7.55	7.71	7.76	7.76	7.37	7.62
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	177	178	176	178	177	177	178	177	177	176	174	174	172	173	178	172	176
気温	－	℃	－	－	17.5	17.8	18.0	24.5	28.5	28.0	18.5	9.0	9.8	4.0	3.1	9.4	28.5	3.1	15.7
水温	－	℃	－	－	13.3	14.2	15.4	16.5	17.3	17.3	16.2	13.0	12.0	11.0	10.5	11.5	17.3	10.5	14.0
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市高根配水区 中央配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114208

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月2日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.38	1.32	－	－	－	1.17	－	－	－	－	－	－	－	－	1.17	1.17	1.17
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.07	0.06	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0077	0.0091	0.0030	－	－	0.0070	－	－	0.0032	－	－	0.0012	－	－	0.0070	0.0012	0.0036
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0030	0.0023	0.0018	－	－	0.0009	－	－	0.0018	－	－	0.0019	－	－	0.0019	0.0009	0.0016
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.013	0.014	0.0081	－	－	0.011	－	－	0.0083	－	－	0.0053	－	－	0.011	0.0053	0.008
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	0.006	0.003 未満	－	－	0.005	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.005	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0048	0.0050	0.0033	－	－	0.0035	－	－	0.0033	－	－	0.0020	－	－	0.0035	0.0020	0.0030
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0004	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	0.005	0.005
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.028	－	－	－	－	－	－	－	－	0.028	0.028	0.028
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.0	－	－	－	－	－	－	－	－	5.0	5.0	5.0
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	11.3	10.0	11.4	9.4	7.3	6.6	5.5	7.6	7.6	7.4	9.3	10.0	10.4	13.3	13.3	5.5	8.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	32.6	32.5	－	－	－	28.6	－	－	－	－	－	－	－	－	28.6	28.6	28.6
蒸発残留物	500 以下	mg/L	104	83	80	－	－	90	－	－	85	－	－	110	－	－	110	80	91
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.66	7.52	7.33	7.36	7.35	7.36	7.25	7.47	7.52	7.51	7.36	7.41	7.44	7.51	7.52	7.25	7.41
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.3	0.1	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.1	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	135	136	135	118	107	97.3	78.7	106	109	115	121	132	140	153	153	78.7	118
気温	－	℃	－	－	16.0	18.0	18.0	24.5	27.2	28.5	22.0	10.0	11.0	6.5	6.2	10.8	28.5	6.2	16.6
水温	－	℃	－	－	13.5	14.5	18.6	22.0	26.0	26.0	23.7	14.5	13.0	8.7	8.2	10.5	26.0	8.2	16.6
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市高根配水区 中央西配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114208

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月2日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.27	1.23	－	－	－	1.22	－	－	－	－	－	－	－	－	1.22	1.22	1.22
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.07	0.06	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0051	0.0079	0.0031	－	－	0.0071	－	－	0.0038	－	－	0.0014	－	－	0.0071	0.0014	0.0039
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0026	0.0030	0.0020	－	－	0.0006	－	－	0.0023	－	－	0.0022	－	－	0.0023	0.0006	0.0018
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.013	0.017	0.0086	－	－	0.011	－	－	0.010	－	－	0.0064	－	－	0.011	0.0064	0.009
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.006	0.006	0.003 未満	－	－	0.006	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.006	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0052	0.0063	0.0035	－	－	0.0029	－	－	0.0037	－	－	0.0025	－	－	0.0037	0.0025	0.0032
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0004	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0003	－	－	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.3	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3	5.3	5.3
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	11.3	10.1	11.5	9.3	7.8	6.3	5.6	8.0	7.9	7.7	9.3	10.0	10.7	13.3	13.3	5.6	8.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	29.4	26.0	－	－	－	29.6	－	－	－	－	－	－	－	－	29.6	29.6	29.6
蒸発残留物	500 以下	mg/L	98	80	83	－	－	87	－	－	85	－	－	115	－	－	115	83	93
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.8	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.72	7.48	7.31	7.34	7.32	7.30	7.26	7.48	7.52	7.50	7.47	7.42	7.50	7.57	7.57	7.26	7.42
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4	0.1	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	137	136	136	119	105	95.2	81.7	105	110	116	122	133	141	153	153	81.7	118
気温	－	℃	－	－	17.2	19.0	18.0	26.0	30.5	29.0	20.5	10.0	11.6	5.5	7.6	9.2	30.5	5.5	17.0
水温	－	℃	－	－	13.5	16.5	20.8	21.5	29.8	30.2	26.0	18.5	14.0	10.0	8.8	11.5	30.2	8.8	18.4
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市高根配水区 中央北配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114208

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月2日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	2.29	2.37	2.32	－	－	2.12	－	－	2.05	－	－	2.08	－	－	2.32	2.05	2.14
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.06	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0023	0.0017	0.0009	－	－	0.0015	－	－	0.0008	－	－	0.0004	－	－	0.0015	0.0004	0.0009
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0016	0.0011	0.0008	－	－	0.0006	－	－	0.0008	－	－	0.0008	－	－	0.0008	0.0006	0.0008
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0066	0.0046	0.0029	－	－	0.0032	－	－	0.0028	－	－	0.0022	－	－	0.0032	0.0022	0.0028
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0027	0.0016	0.0012	－	－	0.0011	－	－	0.0010	－	－	0.0008	－	－	0.0012	0.0008	0.0010
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0004	0.0002	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007	0.007	0.007
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1	7.1	7.1
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	8.5	6.7	7.2	6.4	5.8	6.0	5.4	5.7	5.7	6.2	6.6	6.2	8.8	7.4	8.8	5.4	6.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	55.8	50.6	－	－	－	51.0	－	－	－	－	－	－	－	－	51.0	51.0	51.0
蒸発残留物	500 以下	mg/L	135	131	140	－	－	136	－	－	127	－	－	140	－	－	140	127	136
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.82	7.73	7.52	7.61	7.62	7.65	7.62	7.71	7.69	7.69	7.68	7.56	7.61	7.76	7.76	7.52	7.64
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	149	150	150	146	141	142	136	142	144	144	146	148	146	154	154	136	145
気温	－	℃	－	－	19.0	21.0	18.3	30.0	32.2	30.6	20.5	9.5	10.1	4.8	4.2	10.2	32.2	4.2	17.5
水温	－	℃	－	－	15.2	17.5	18.8	22.0	26.5	26.5	24.3	15.5	11.0	8.0	8.5	11.8	26.5	8.0	17.1
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市高根配水区 原長沢上配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114208

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月2日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	3.85	3.99	3.88	－	－	3.75	－	－	3.71	－	－	3.83	－	－	3.88	3.71	3.79
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.16	0.14	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0003	0.0005	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0002	0.0002	0.0002
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0005	0.0008	0.0002	－	－	0.0003	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0003	0.0002	0.0002
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0015	0.0022	0.0004	－	－	0.0007	－	－	0.0004	－	－	0.0004	－	－	0.0007	0.0004	0.0005
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0003	0.0005	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0005	0.0004	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.015	－	－	－	－	－	－	－	－	0.015	0.015	0.015
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.1	－	－	－	－	－	－	－	－	5.1	5.1	5.1
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	5.5	5.7	5.5	5.5	5.6	5.6	5.5	5.7	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	6.0	6.0	5.5	5.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	43.8	41.2	－	－	－	43.0	－	－	－	－	－	－	－	－	43.0	43.0	43.0
蒸発残留物	500 以下	mg/L	143	162	85	－	－	141	－	－	128	－	－	105	－	－	141	85	115
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	8.03	8.00	7.70	7.83	7.87	7.79	7.74	7.87	7.87	7.84	7.87	7.80	7.88	7.90	7.90	7.70	7.83
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	118	121	120	121	121	120	122	122	122	120	120	120	120	120	122	120	121
気温	－	℃	－	－	15.8	18.5	17.0	23.5	26.2	26.2	18.5	9.0	8.5	3.5	1.5	8.7	26.2	1.5	14.7
水温	－	℃	－	－	11.5	12.4	16.0	18.0	21.5	21.8	17.0	13.8	10.0	7.8	8.2	8.8	21.8	7.8	13.9
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市高根配水区 原長沢配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114208

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月2日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.26	1.22	－	－	－	1.21	－	－	－	－	－	－	－	－	1.21	1.21	1.21
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.07	0.13	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0043	0.0066	0.0023	－	－	0.0064	－	－	0.0034	－	－	0.0024	－	－	0.0064	0.0023	0.0036
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0027	0.0022	0.0016	－	－	0.0006	－	－	0.0017	－	－	0.0026	－	－	0.0026	0.0006	0.0016
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.010	0.014	0.0067	－	－	0.0098	－	－	0.0083	－	－	0.0088	－	－	0.0098	0.0067	0.0084
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	0.004	0.003 未満	－	－	0.005	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.005	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0042	0.0049	0.0028	－	－	0.0028	－	－	0.0032	－	－	0.0035	－	－	0.0035	0.0028	0.0031
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0004	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.9	－	－	－	－	－	－	－	－	5.9	5.9	5.9
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	11.3	10.2	11.5	9.3	7.3	7.7	5.5	7.7	7.6	8.1	9.3	9.8	10.5	13.1	13.1	5.5	8.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	24.4	25.6	－	－	－	32.2	－	－	－	－	－	－	－	－	32.2	32.2	32.2
蒸発残留物	500 以下	mg/L	98	86	83	－	－	95	－	－	86	－	－	98	－	－	98	83	91
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.8	0.7	0.7	0.4	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.7	0.3	0.5
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.74	7.54	7.38	7.21	7.17	7.37	7.27	7.27	7.58	7.50	7.51	7.46	7.52	7.55	7.58	7.17	7.40
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	135	135	135	116	99.0	103	78.3	98.4	109	112	121	132	140	152	152	78.3	116
気温	－	℃	－	－	16.5	18.3	17.0	22.8	26.5	26.5	18.0	9.5	9.0	3.3	3.0	8.0	26.5	3.0	14.9
水温	－	℃	－	－	9.0	12.5	16.5	17.5	24.0	18.8	19.8	13.0	9.0	6.0	4.8	9.3	24.0	4.8	13.4
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市高根配水区 長沢配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114208

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月2日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.73	1.62	－	－	－	1.60	－	－	－	－	－	－	－	－	1.60	1.60	1.60
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.06	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0004	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002	0.0008	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0006	－	－	0.0006	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0004	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006	0.006	0.006
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	3.6	－	－	－	－	－	－	－	－	3.6	3.6	3.6
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	4.1	4.6	4.1	3.9	4.2	4.9	6.6	7.4	7.4	3.9	4.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	24.0	－	－	－	－	－	－	－	－	24.0	24.0	24.0
蒸発残留物	500 以下	mg/L	99	115	56	－	－	98	－	－	94	－	－	81	－	－	98	56	82
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.74	7.72	7.51	7.53	7.56	7.60	7.46	7.52	7.46	7.60	7.64	7.58	7.55	7.59	7.64	7.46	7.55
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.6	0.7	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	72.9	72.8	70.7	70.8	71.6	72.3	74.7	76.3	71.3	71.2	71.4	79.7	97.7	104	104	70.7	78
気温	－	℃	－	－	17.8	17.8	17.0	24.5	29.0	28.2	22.0	9.0	9.0	4.5	2.1	9.1	29.0	2.1	15.8
水温	－	℃	－	－	10.5	13.0	14.5	15.7	18.5	18.3	15.8	11.5	9.5	7.5	6.0	7.8	18.5	6.0	12.4
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市高根配水区 玉山配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114208

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月2日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.57	－	－	－	－	－	－	－	－	0.57	0.57	0.57
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	3.3	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3	3.3	3.3
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.8	2.5	2.4	2.5	2.4	2.3	2.6	2.5	2.4	2.1	2.4	2.4	2.5	2.7	2.7	2.1	2.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	20.0	－	－	－	－	－	－	－	－	20.0	20.0	20.0
蒸発残留物	500 以下	mg/L	81	72	－	－	－	79	－	－	－	－	－	－	－	－	79	79	79
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	8.04	8.10	7.50	7.89	7.92	8.04	7.45	7.66	7.65	7.81	7.89	7.89	7.85	7.84	8.04	7.45	7.78
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	60.8	61.2	59.5	60.3	60.2	58.2	62.8	61.8	60.7	59.2	59.9	59.9	59.2	60.2	62.8	58.2	60.2
気温	－	℃	－	－	13.0	14.0	18.5	22.2	23.0	24.0	16.5	7.0	6.0	1.0	-0.2	6.0	24.0	-0.2	12.6
水温	－	℃	－	－	9.5	11.5	14.5	15.0	16.5	19.0	16.3	12.0	11.3	7.3	6.0	6.0	19.0	6.0	12.1
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市高根配水区 八ヶ岳配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114208

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月2日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.73	－	－	－	－	－	－	－	－	0.73	0.73	0.73
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0025	0.0010	0.0005	－	－	0.0032	－	－	0.0014	－	－	0.0002	－	－	0.0032	0.0002	0.0013
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0015	0.0003	0.0004	－	－	0.0005	－	－	0.0009	－	－	0.0004	－	－	0.0009	0.0004	0.0006
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0065	0.0017	0.0015	－	－	0.0055	－	－	0.0038	－	－	0.0011	－	－	0.0055	0.0011	0.0030
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0026	0.0005	0.0006	－	－	0.0018	－	－	0.0015	－	－	0.0005	－	－	0.0018	0.0005	0.0011
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.028	－	－	－	－	－	－	－	－	0.028	0.028	0.028
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.9	－	－	－	－	－	－	－	－	4.9	4.9	4.9
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	6.3	5.2	5.3	4.8	4.6	5.0	4.6	5.4	5.5	4.3	4.5	4.7	5.3	6.0	6.0	4.3	5.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	23.3	21.6	－	－	－	25.2	－	－	－	－	－	－	－	－	25.2	25.2	25.2
蒸発残留物	500 以下	mg/L	79	64	－	－	－	79	－	－	－	－	－	－	－	－	79	79	79
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.86	7.78	7.40	7.61	7.62	7.59	7.48	7.65	7.68	7.58	7.64	7.60	7.64	7.67	7.68	7.40	7.60
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.7	0.7	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.7	0.2	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	96.5	82.9	80.4	77.2	74.4	79.3	73.7	86.5	85.3	71.3	74.9	80.1	83.6	86.1	86.5	71.3	79.4
気温	－	℃	－	－	12.0	14.2	18.8	21.8	22.8	22.0	16.4	7.0	6.4	0.5	-2.2	2.9	22.8	-2.2	11.9
水温	－	℃	－	－	8.3	9.0	11.5	13.3	17.0	18.5	15.0	10.3	9.0	7.5	7.0	7.5	18.5	7.0	11.2
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市高根配水区 念場原配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114208

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月2日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.58	－	－	－	－	－	－	－	－	0.58	0.58	0.58
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0026	0.0029	0.0012	－	－	0.0028	－	－	0.0015	－	－	0.0006	－	－	0.0028	0.0006	0.0015
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0013	0.0014	0.0009	－	－	0.0005	－	－	0.0010	－	－	0.0008	－	－	0.0010	0.0005	0.0008
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0057	0.0066	0.0036	－	－	0.0048	－	－	0.0041	－	－	0.0024	－	－	0.0048	0.0024	0.0037
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0023	0.0024	0.0015	－	－	0.0015	－	－	0.0016	－	－	0.0010	－	－	0.0016	0.0010	0.0014
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.3	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3	5.3	5.3
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	4.9	5.1	6.1	4.1	3.8	3.9	3.5	3.4	4.3	4.3	4.5	4.1	5.2	6.5	6.5	3.4	4.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	27.8	20.5	－	－	－	28.8	－	－	－	－	－	－	－	－	28.8	28.8	28.8
蒸発残留物	500 以下	mg/L	93	83	－	－	－	94	－	－	－	－	－	－	－	－	94	94	94
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.3	0.4	0.3 未満	0.4	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.92	7.95	7.44	7.65	7.58	7.63	7.56	7.85	7.72	7.55	7.65	7.71	7.73	7.74	7.85	7.44	7.65
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	103	106	106	95.9	91.9	88.4	83.5	91.2	95.4	94.7	95.1	102	106	112	112	83.5	97
気温	－	℃	－	－	16.1	17.0	19.0	22.7	28.0	25.8	20.0	8.0	9.6	4.0	3.0	6.3	28.0	3.0	15.0
水温	－	℃	－	－	10.0	12.5	15.0	17.3	20.8	22.0	18.7	13.5	10.5	7.5	7.0	8.5	22.0	7.0	13.6
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市高根配水区 清里駅前配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114208

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月2日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.67	－	－	－	－	－	－	－	－	0.67	0.67	0.67
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0028	0.0045	0.0018	－	－	0.0031	－	－	0.0019	－	－	0.0006	－	－	0.0031	0.0006	0.0018
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0018	0.0021	0.0010	－	－	0.0006	－	－	0.0013	－	－	0.0010	－	－	0.0013	0.0006	0.0010
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0067	0.010	0.0048	－	－	0.0055	－	－	0.0052	－	－	0.0027	－	－	0.0055	0.0027	0.0046
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0026	0.0035	0.0020	－	－	0.0018	－	－	0.0020	－	－	0.0011	－	－	0.0020	0.0011	0.0017
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006	0.006	0.006
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	4.4	4.4	4.4
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	6.2	5.4	6.0	5.4	4.2	4.4	3.9	2.8	5.3	5.2	5.1	5.1	5.5	7.6	7.6	2.8	5.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	24.6	－	－	－	－	－	－	－	－	24.6	24.6	24.6
蒸発残留物	500 以下	mg/L	75	77	－	－	－	88	－	－	－	－	－	－	－	－	88	88	88
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.4	0.4	0.3 未満	0.4	0.4	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.83	7.68	7.50	7.59	7.59	7.64	7.50	7.82	7.68	7.57	7.56	7.68	7.72	7.74	7.82	7.50	7.63
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	99.9	95.3	95.9	89.8	80.2	77.9	70.5	72.8	89.2	87.0	88.0	92.8	97.3	110	110	70.5	88
気温	－	℃	－	－	14.0	15.0	18.5	22.5	26.0	26.7	15.3	6.5	6.9	-0.5	-2.0	4.8	26.7	-2.0	12.8
水温	－	℃	－	－	8.8	12.5	15.5	18.0	22.5	22.5	19.0	13.0	9.5	5.6	5.0	6.8	22.5	5.0	13.2
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市高根配水区 八ヶ岳観光開発配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114208

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月2日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月16日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.25	1.24	－	－	－	1.25	－	－	－	－	－	－	－	－	1.25	1.25	1.25
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0004	0.0004	0.0003	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－	－	0.0002	－	－	0.0003	0.0002	0.0003
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0006	0.0009	0.0003	－	－	0.0004	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0004	0.0002 未満	0.0003
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0017	0.0024	0.0008	－	－	0.0011	－	－	0.0003	－	－	0.0005	－	－	0.0011	0.0003	0.0007
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0003	0.0004	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0004	0.0007	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.015	－	－	－	－	－	－	－	－	0.015	0.015	0.015
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5	5.5	5.5
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	4.9	5.0	4.9	4.8	4.9	4.8	4.9	4.6	5.0	5.0	4.9	5.3	5.3	5.3	5.3	4.6	5.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	56.9	52.5	－	－	－	51.2	－	－	－	－	－	－	－	－	51.2	51.2	51.2
蒸発残留物	500 以下	mg/L	124	121	101	－	－	142	－	－	127	－	－	86	－	－	142	86	114
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	8.09	8.02	7.72	7.86	7.91	7.91	7.86	7.90	7.89	7.87	7.90	7.93	7.94	7.97	7.97	7.72	7.89
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.2	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.6	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2.0	0.6	0.3	0.7	0.9	0.1	2.0	0.1 未満	0.4
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	133	134	134	134	134	134	135	134	135	134	132	133	132	132	135	132	134
気温	－	℃	－	－	15.8	16.5	18.5	23.2	27.0	26.2	18.5	7.2	8.2	5.0	1.5	5.8	27.0	1.5	14.4
水温	－	℃	－	－	10.0	14.5	17.3	20.8	24.2	23.0	20.9	15.8	11.0	5.0	5.2	8.0	24.2	5.0	14.6
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市高根配水区 浅川配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114208

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月2日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.38	－	－	－	－	－	－	－	－	0.38	0.38	0.38
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.14	－	－	0.05 未満	－	－	0.14	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	3.1	－	－	－	－	－	－	－	－	3.1	3.1	3.1
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	21.3	－	－	－	－	－	－	－	－	21.3	21.3	21.3
蒸発残留物	500 以下	mg/L	75	66	－	－	－	74	－	－	－	－	－	－	－	－	74	74	74
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.94	7.93	7.68	7.82	7.82	7.83	7.78	7.80	7.79	7.79	7.84	7.80	7.82	7.82	7.84	7.68	7.80
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1 未満	0.2	0.3	0.1 未満	0.1
電気伝導率	－	μS/cm	58.9	58.9	58.8	59.1	59.3	58.9	59.1	59.4	59.4	60.1	58.1	58.4	58.0	58.2	60.1	58.0	58.9
気温	－	℃	－	－	17.0	17.0	18.5	24.1	27.0	24.5	18.8	8.0	7.0	1.5	2.0	5.7	27.0	1.5	14.3
水温	－	℃	－	－	11.3	13.2	15.5	13.5	19.0	19.0	13.5	12.5	10.3	10.0	10.3	10.0	19.0	10.0	13.2
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市高根配水区 第2受水池兼第1配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114208

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月2日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.82	－	－	－	－	－	－	－	－	0.82	0.82	0.82
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.06	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0047	0.0086	0.0031	－	－	0.0060	－	－	0.0033	－	－	0.0016	－	－	0.0060	0.0016	0.0035
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0024	0.0030	0.0018	－	－	0.0007	－	－	0.0019	－	－	0.0018	－	－	0.0019	0.0007	0.0016
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.012	0.018	0.0082	－	－	0.0095	－	－	0.0084	－	－	0.0060	－	－	0.0095	0.0060	0.0080
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	0.005	0.003 未満	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.004	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0048	0.0059	0.0033	－	－	0.0028	－	－	0.0032	－	－	0.0024	－	－	0.0033	0.0024	0.0029
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0003	0.0002	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.3	－	－	－	－	－	－	－	－	4.3	4.3	4.3
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	7.4	7.3	8.3	6.6	5.5	4.6	4.4	5.0	5.9	5.5	6.3	6.8	7.9	9.0	9.0	4.4	6.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	24.1	22.0	－	－	－	23.8	－	－	－	－	－	－	－	－	23.8	23.8	23.8
蒸発残留物	500 以下	mg/L	85	70	－	－	－	83	－	－	－	－	－	－	－	－	83	83	83
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.83	7.58	7.42	7.49	7.40	7.40	7.39	7.58	7.62	7.57	7.65	7.49	7.63	7.68	7.68	7.39	7.53
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	106	110	110	97.1	85.6	79.4	72.5	84.4	94.4	93.0	95.1	104	111	119	119	72.5	95
気温	－	℃	－	－	12.5	13.8	15.5	23.9	22.0	22.0	19.5	11.0	8.5	4.5	4.7	8.0	23.9	4.5	13.8
水温	－	℃	－	－	8.0	11.0	14.0	16.0	20.0	20.5	19.5	15.0	13.0	10.0	8.0	9.0	20.5	8.0	13.7
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤