2025年度

北杜市小淵沢配水区西地区第2配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114109

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月8日	5月 5月9日	6月 6月3日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月11日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	1.02	－	－	－	－	－	－	－	－	1.02	1.02	1.02
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.06	0.05	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0047	0.0074	0.0026	－	－	0.0034	－	－	0.0012	－	－	0.0008	－	－	0.0034	0.0008	0.0020
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0031	0.0020	0.0021	－	－	0.0015	－	－	0.0010	－	－	0.0011	－	－	0.0021	0.0010	0.0014
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.011	0.012	0.0082	－	－	0.0080	－	－	0.0039	－	－	0.0035	－	－	0.0082	0.0035	0.0059
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	0.007	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0041	0.0040	0.0033	－	－	0.0031	－	－	0.0014	－	－	0.0013	－	－	0.0033	0.0013	0.0023
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0004	0.0002	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－	－	0.0003	0.0002 未満	0.0002
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	8.9	－	－	－	－	－	－	－	－	8.9	8.9	8.9
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	9.8	9.5	10.8	8.2	6.7	6.7	4.4	4.7	4.3	5.6	6.7	5.6	4.9	8.1	10.8	4.3	6.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	33.9	27.1	－	－	－	33.0	－	－	－	－	－	－	－	－	33.0	33.0	33.0
蒸発残留物	500 以下	mg/L	103	86	134	－	－	104	－	－	114	－	－	125	－	－	134	104	119
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.75	7.50	7.44	7.34	7.40	7.54	7.54	7.59	7.62	7.64	7.65	7.56	7.67	7.56	7.67	7.34	7.55
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	139	134	140	122	112	125	116	128	132	123	123	129	131	138	140	112	127
気温	－	℃	－	－	13.0	12.0	14.0	30.0	28.5	27.5	17.7	7.8	10.5	-1.9	0.2	3.0	30.0	-1.9	13.5
水温	－	℃	－	－	9.8	14.0	15.5	21.2	22.5	22.5	19.5	14.5	12.2	7.5	6.2	9.7	22.5	6.2	14.6
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市小淵沢配水区西地区第3配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

検査担当者	

114109

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月8日	5月 5月9日	6月 6月3日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月11日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.25	1.10	－	－	－	1.33	－	－	－	－	－	－	－	－	1.33	1.33	1.33
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.06	0.06	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0056	0.0075	0.0031	－	－	0.0054	－	－	0.0043	－	－	0.0024	－	－	0.0054	0.0024	0.0038
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0024	0.0021	0.0021	－	－	0.0017	－	－	0.0019	－	－	0.0023	－	－	0.0023	0.0017	0.0020
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.014	0.014	0.0088	－	－	0.011	－	－	0.010	－	－	0.0080	－	－	0.011	0.0080	0.009
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.006	0.009	0.003 未満	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.004	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0056	0.0050	0.0036	－	－	0.0042	－	－	0.0038	－	－	0.0033	－	－	0.0042	0.0033	0.0037
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004	0.004	0.004
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	6.7	6.7	6.7
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	11.0	9.8	12.4	9.3	7.4	8.6	5.5	8.0	7.0	8.1	7.9	9.6	10.9	12.1	12.4	5.5	8.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	35.3	－	－	－	－	－	－	－	－	35.3	35.3	35.3
蒸発残留物	500 以下	mg/L	75	61	－	－	－	92	－	－	－	－	－	－	－	－	92	92	92
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.8	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.77	7.52	7.41	7.38	7.29	7.44	7.32	7.44	7.58	7.56	7.58	7.47	7.57	7.50	7.58	7.29	7.46
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	139	133	137	118	102	114	78.5	106	107	113	119	130	139	151	151	78.5	118
気温	－	℃	－	－	10.0	13.8	14.5	30.0	27.2	26.5	17.0	5.5	8.8	-1.3	4.0	3.0	30.0	-1.3	13.2
水温	－	℃	－	－	9.5	14.0	16.5	20.5	23.5	25.5	22.3	16.2	13.0	8.5	5.0	8.5	25.5	5.0	15.2
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市小淵沢配水区大東豊第1配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114109

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月8日	5月 5月9日	6月 6月3日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月11日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.55	－	－	－	－	－	－	－	－	0.55	0.55	0.55
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.13	0.12	－	－	－	0.16	－	－	－	－	－	－	－	－	0.16	0.16	0.16
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0086	0.0084	0.0015	－	－	0.0020	－	－	0.0010	－	－	0.0009	－	－	0.0020	0.0009	0.0014
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0018	0.0015	0.0010	－	－	0.0008	－	－	0.0008	－	－	0.0011	－	－	0.0011	0.0008	0.0009
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.015	0.014	0.0041	－	－	0.0045	－	－	0.0030	－	－	0.0034	－	－	0.0045	0.0030	0.0037
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	0.004	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0045	0.0041	0.0016	－	－	0.0017	－	－	0.0012	－	－	0.0014	－	－	0.0017	0.0012	0.0015
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010	0.010	0.010
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004	0.004	0.004
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	11.8	－	－	－	－	－	－	－	－	11.8	11.8	11.8
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	7.4	7.3	5.3	4.3	4.5	4.0	1.5	3.4	3.3	5.0	1.3	5.2	5.2	6.9	6.9	1.3	4.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	31.2	－	－	－	－	－	－	－	－	31.2	31.2	31.2
蒸発残留物	500 以下	mg/L	119	101	112	－	－	131	－	－	113	－	－	119	－	－	131	112	119
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.4	0.3	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.87	7.71	7.40	7.63	7.48	7.66	7.73	7.68	7.71	7.63	7.73	7.61	7.70	7.63	7.73	7.40	7.63
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.1	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	138	133	134	127	117	127	62.6	126	126	120	134	131	135	142	142	62.6	123
気温	－	℃	－	－	10.0	11.0	12.5	26.8	27.2	24.3	15.1	6.0	8.4	-3.0	-3.0	1.5	27.2	-3.0	11.4
水温	－	℃	－	－	9.8	14.0	16.0	20.8	16.0	22.5	20.0	14.0	11.1	6.8	5.0	7.2	22.5	5.0	13.6
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市小淵沢配水区上笹尾高地区配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114109

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月8日	5月 5月9日	6月 6月3日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月11日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	1.25	1.10	－	－	－	1.30	－	－	－	－	－	－	－	－	1.30	1.30	1.30
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.06	0.06	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0048	0.0076	0.0032	－	－	0.0058	－	－	0.0040	－	－	0.0021	－	－	0.0058	0.0021	0.0038
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0028	0.0019	0.0021	－	－	0.0018	－	－	0.0022	－	－	0.0022	－	－	0.0022	0.0018	0.0021
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.012	0.012	0.0090	－	－	0.012	－	－	0.010	－	－	0.0073	－	－	0.012	0.0073	0.010
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.006	0.008	0.003 未満	－	－	0.005	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.005	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0050	0.0044	0.0037	－	－	0.0044	－	－	0.0038	－	－	0.0030	－	－	0.0044	0.0030	0.0037
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	6.5	－	－	－	－	－	－	－	－	6.5	6.5	6.5
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	11.2	10.0	12.5	9.3	7.4	8.5	5.5	8.0	7.5	8.1	7.9	9.6	10.6	12.9	12.9	5.5	9.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	33.9	－	－	－	－	－	－	－	－	33.9	33.9	33.9
蒸発残留物	500 以下	mg/L	73	60	－	－	－	120	－	－	－	－	－	－	－	－	120	120	120
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.8	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.75	7.55	7.36	7.45	7.31	7.46	7.36	7.48	7.59	7.47	7.58	7.54	7.60	7.54	7.60	7.31	7.48
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	139	133	137	117	102	114	78.5	106	107	113	119	130	139	151	151	78.5	118
気温	－	℃	－	－	15.5	12.5	13.5	30.5	26.0	26.0	15.7	8.8	11.2	-1.5	1.6	2.8	30.5	-1.5	13.5
水温	－	℃	－	－	10.5	15.0	17.5	23.3	25.0	25.5	22.2	15.0	12.6	10.0	6.5	9.8	25.5	6.5	16.1
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市小淵沢配水区篠原配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114109

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月8日	5月 5月9日	6月 6月3日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月11日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.16	－	－	－	－	－	－	－	－	0.16	0.16	0.16
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.15	0.06	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0033	0.0006	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－	－	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0015	0.0006	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0005	－	－	0.0007	－	－	0.0007	0.0002	0.0004
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0082	0.0018	0.0004	－	－	0.0004	－	－	0.0015	－	－	0.0019	－	－	0.0019	0.0004	0.0010
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0034	0.0005	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0004	－	－	0.0006	－	－	0.0006	0.0002 未満	0.0003
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002	0.0004	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－	－	0.0003	0.0002	0.0003
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.039	－	－	－	－	－	－	－	－	0.039	0.039	0.039
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.0	－	－	－	－	－	－	－	－	5.0	5.0	5.0
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	6.0	3.2	2.2	2.3	2.1	2.1	2.1	2.5	2.8	2.6	2.1	3.3	3.6	3.8	3.8	2.1	2.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	31.7	41.6	－	－	－	37.3	－	－	－	－	－	－	－	－	37.3	37.3	37.3
蒸発残留物	500 以下	mg/L	121	105	98	－	－	103	－	－	95	－	－	111	－	－	111	95	102
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.87	7.78	7.56	7.65	7.64	7.74	7.72	7.66	7.65	7.68	7.70	7.65	7.71	7.72	7.74	7.56	7.67
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.7	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	131	113	105	103	105	103	102	107	114	115	114	116	119	121	121	102	110
気温	－	℃	－	－	10.8	11.0	13.0	26.5	26.8	23.0	15.1	6.0	9.8	-2.2	-2.0	1.8	26.8	-2.2	11.6
水温	－	℃	－	－	10.0	12.0	13.5	13.4	19.5	16.0	15.0	12.8	12.1	9.6	9.0	9.3	19.5	9.0	12.7
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市小淵沢配水区上笹尾低地区配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114109

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月8日	5月 5月9日	6月 6月3日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月11日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.62	－	－	－	－	－	－	－	－	0.62	0.62	0.62
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002	0.0003	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002	0.0003	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004	0.004	0.004
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.3	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3	5.3	5.3
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	3.7	3.8	3.2	3.5	3.5	3.7	3.6	3.5	3.5	3.3	3.1	3.2	3.5	3.1	3.7	3.1	3.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	24.9	－	－	－	－	－	－	－	－	24.9	24.9	24.9
蒸発残留物	500 以下	mg/L	87	87	－	－	－	99	－	－	－	－	－	－	－	－	99	99	99
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.59	7.71	7.44	7.50	7.50	7.54	7.53	7.47	7.44	7.57	7.53	7.50	7.48	7.58	7.58	7.44	7.51
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	80.5	83.0	79.5	80.3	80.3	81.9	81.7	81.1	81.0	80.0	79.4	78.6	78.1	78.2	81.9	78.1	80.0
気温	－	℃	－	－	15.0	12.0	13.0	30.0	27.5	28.0	17.2	10.0	12.0	-0.6	1.0	3.3	30.0	-0.6	14.0
水温	－	℃	－	－	11.0	15.0	16.3	23.0	25.0	26.0	22.0	15.5	12.8	8.8	6.8	9.6	26.0	6.8	16.0
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市小淵沢配水区大東豊第2配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114109

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月8日	5月 5月9日	6月 6月3日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月11日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.53	－	－	－	－	－	－	－	－	0.53	0.53	0.53
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13	0.13	0.13
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0015	0.0012	0.0012	－	－	0.0016	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0016	0.0002 未満	0.0007
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0010	0.0008	0.0009	－	－	0.0007	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0009	0.0002 未満	0.0004
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0042	0.0034	0.0035	－	－	0.0037	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0037	0.0002 未満	0.0018
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0017	0.0014	0.0014	－	－	0.0014	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0014	0.0002 未満	0.0007
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	8.7	－	－	－	－	－	－	－	－	8.7	8.7	8.7
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	4.7	4.8	4.5	3.8	3.5	3.3	1.4	1.4	1.6	1.5	1.1	1.6	6.4	7.4	7.4	1.1	3.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	27.2	－	－	－	－	－	－	－	－	27.2	27.2	27.2
蒸発残留物	500 以下	mg/L	74	75	－	－	－	107	－	－	－	－	－	－	－	－	107	107	107
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.84	7.74	7.54	7.62	7.43	7.63	7.76	7.73	7.77	7.75	7.74	7.68	7.69	7.59	7.77	7.43	7.66
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	99.7	118	118	104	102	104	62.9	65.4	67.0	65.4	57.6	64.9	137	142	142	57.6	91
気温	－	℃	－	－	12.0	12.2	12.5	28.3	26.8	25.2	15.0	7.3	9.6	-1.0	-3.0	2.0	28.3	-3.0	12.2
水温	－	℃	－	－	10.0	12.0	13.5	15.5	14.5	14.6	18.2	12.0	10.3	9.3	7.0	9.0	18.2	7.0	12.2
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市小淵沢配水区篠原白樺平配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114109

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月8日	5月 5月9日	6月 6月3日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月11日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11	0.11	0.11
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09	0.09	0.09
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0004	0.0004	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002	0.0002	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	6.1	－	－	－	－	－	－	－	－	6.1	6.1	6.1
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	13.5	－	－	－	－	－	－	－	－	13.5	13.5	13.5
蒸発残留物	500 以下	mg/L	79	79	－	－	－	91	－	－	－	－	－	－	－	－	91	91	91
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	8.05	8.02	7.79	7.88	7.86	7.93	7.91	7.96	7.92	7.91	7.92	7.91	7.91	7.93	7.96	7.79	7.90
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	57.5	58.1	57.6	57.9	57.6	58.0	58.3	58.1	58.2	58.2	57.6	57.4	57.7	57.7	58.3	57.4	57.9
気温	－	℃	－	－	11.0	11.2	13.0	26.8	26.2	23.0	15.5	7.8	12.0	-0.9	0.0	2.0	26.8	-0.9	12.3
水温	－	℃	－	－	11.5	13.6	12.8	13.4	15.2	14.2	13.5	12.3	11.8	11.0	9.5	10.5	15.2	9.5	12.4
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市小淵沢配水区東部第2配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114109

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月8日	5月 5月9日	6月 6月3日	7月 7月8日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月11日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11	0.11	0.11
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.12	0.09	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0039	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0049	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0008	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	6.1	－	－	－	－	－	－	－	－	6.1	6.1	6.1
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.1	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	13.7	－	－	－	－	－	－	－	－	13.7	13.7	13.7
蒸発残留物	500 以下	mg/L	91	78	－	－	－	85	－	－	－	－	－	－	－	－	85	85	85
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	8.15	8.03	7.75	7.90	7.91	7.94	7.94	7.98	7.93	7.90	7.91	7.87	7.89	7.85	7.98	7.75	7.90
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	1.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	82.9	58.3	57.9	58.3	58.1	58.2	58.5	58.5	58.4	58.5	58.0	57.6	58.0	57.4	58.5	57.4	58.1
気温	－	℃	－	－	13.0	12.8	14.5	28.0	28.0	23.0	16.0	7.5	11.0	-2.0	0.5	4.0	28.0	-2.0	13.0
水温	－	℃	－	－	11.5	13.5	13.2	16.3	17.5	16.0	16.0	13.0	12.1	10.0	9.6	11.0	17.5	9.6	13.3
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤