2025年度

北杜市須玉配水区 若穂1若神子配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114081

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月7日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月1日	8月 8月1日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月4日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.003	0.001	0.001 未満	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001 未満	0.002
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.51	－	－	－	－	－	－	－	－	0.51	0.51	0.51
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.10	0.09	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.35	0.16	0.15	－	－	0.19	－	－	0.14	－	－	0.22	－	－	0.22	0.14	0.17
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05	0.05	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0056	0.0053	0.0019	－	－	0.0051	－	－	0.0029	－	－	0.0006	－	－	0.0051	0.0006	0.0026
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0074	0.0026	0.0025	－	－	0.0037	－	－	0.0019	－	－	0.0032	－	－	0.0037	0.0019	0.0028
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.018	0.012	0.0075	－	－	0.015	－	－	0.0080	－	－	0.0065	－	－	0.015	0.0065	0.009
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003	0.005	0.003 未満	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.004	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0058	0.0045	0.0028	－	－	0.0056	－	－	0.0030	－	－	0.0018	－	－	0.0056	0.0018	0.0033
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0026	0.0005	0.0003	－	－	0.0004	－	－	0.0002	－	－	0.0009	－	－	0.0009	0.0002	0.0004
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	0.03	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	14.5	－	－	－	－	－	－	－	－	14.5	14.5	14.5
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	36.9	19.1	16.9	21.5	18.8	15.7	12.6	17.5	13.8	16.7	19.6	20.8	22.2	26.6	26.6	12.6	18.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	19.8	20.5	－	－	－	28.8	－	－	－	－	－	－	－	－	28.8	28.8	28.8
蒸発残留物	500 以下	mg/L	118	107	89	－	－	119	－	－	110	－	－	114	－	－	119	89	108
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.6	0.3 未満	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.65	7.58	7.27	7.38	7.44	7.53	7.46	7.57	7.63	7.54	7.49	7.44	7.44	7.56	7.63	7.27	7.48
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	1.3	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.35	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	213	154	134	152	152	136	116	136	132	138	149	159	166	174	174	116	145
気温	－	℃	－	－	15.5	18.8	20.5	34.0	30.2	30.0	18.0	13.2	12.4	7.0	6.5	15.0	34.0	6.5	18.4
水温	－	℃	－	－	9.8	16.3	16.0	20.5	22.5	26.5	21.6	13.3	10.5	6.0	4.5	9.2	26.5	4.5	14.7
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市須玉配水区 若穂2穂足配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114081

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月7日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月1日	8月 8月1日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月4日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.003	0.001	0.001 未満	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	0.001 未満	0.002
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.48	－	－	－	－	－	－	－	－	0.48	0.48	0.48
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.09	0.09	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.36	0.16	0.18	－	－	0.19	－	－	0.15	－	－	0.22	－	－	0.22	0.15	0.18
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.07	0.05	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0036	0.0038	0.0013	－	－	0.0038	－	－	0.0025	－	－	0.0004	－	－	0.0038	0.0004	0.0020
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0066	0.0023	0.0027	－	－	0.0034	－	－	0.0029	－	－	0.0026	－	－	0.0034	0.0026	0.0029
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.016	0.0093	0.0068	－	－	0.012	－	－	0.0094	－	－	0.0051	－	－	0.012	0.0051	0.008
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.004	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0051	0.0037	0.0024	－	－	0.0048	－	－	0.0036	－	－	0.0014	－	－	0.0048	0.0014	0.0031
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0024	0.0005	0.0004	－	－	0.0004	－	－	0.0004	－	－	0.0007	－	－	0.0007	0.0004	0.0005
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	0.03	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	14.7	－	－	－	－	－	－	－	－	14.7	14.7	14.7
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	36.7	19.3	19.6	21.7	18.7	15.2	13.0	17.9	13.3	16.9	19.5	20.4	23.2	26.2	26.2	13.0	18.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	19.8	20.0	－	－	－	29.3	－	－	－	－	－	－	－	－	29.3	29.3	29.3
蒸発残留物	500 以下	mg/L	116	124	113	－	－	121	－	－	119	－	－	114	－	－	121	113	117
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3 未満	0.3	0.6	0.3 未満	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.53	7.46	7.20	7.28	7.34	7.47	7.36	7.47	7.51	7.51	7.47	7.32	7.47	7.47	7.51	7.20	7.41
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	213	155	144	152	153	136	118	136	133	138	148	157	166	173	173	118	146
気温	－	℃	－	－	12.5	14.8	19.5	28.0	27.5	27.2	18.5	6.8	6.6	-1.0	-2.0	9.0	28.0	-2.0	14.0
水温	－	℃	－	－	10.8	14.3	16.3	20.3	23.8	23.3	21.0	14.3	10.5	5.5	4.3	8.5	23.8	4.3	14.4
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市須玉配水区 新沢和配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114081

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月7日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月1日	8月 8月1日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月4日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.004	0.001	0.001 未満	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001 未満	0.002
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50	0.50	0.50
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.10	0.09	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.36	0.16	0.15	－	－	0.20	－	－	0.14	－	－	0.22	－	－	0.22	0.14	0.18
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.06	0.05	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0082	0.0056	0.0025	－	－	0.0051	－	－	0.0036	－	－	0.0007	－	－	0.0051	0.0007	0.0030
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.011	0.0032	0.0023	－	－	0.0037	－	－	0.0033	－	－	0.0039	－	－	0.0039	0.0023	0.0033
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.031	0.013	0.0082	－	－	0.015	－	－	0.012	－	－	0.0078	－	－	0.015	0.0078	0.011
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.005	0.003 未満	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.004	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.011	0.0048	0.0032	－	－	0.0055	－	－	0.0044	－	－	0.0022	－	－	0.0055	0.0022	0.0038
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0031	0.0006	0.0002	－	－	0.0004	－	－	0.0004	－	－	0.0010	－	－	0.0010	0.0002	0.0005
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	0.03	－	－	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	15.0	－	－	－	－	－	－	－	－	15.0	15.0	15.0
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	35.8	19.2	16.1	21.4	18.0	15.6	12.2	17.9	12.8	16.9	19.6	21.6	24.2	24.4	24.4	12.2	18.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	20.0	21.2	－	－	－	29.6	－	－	－	－	－	－	－	－	29.6	29.6	29.6
蒸発残留物	500 以下	mg/L	113	115	96	－	－	126	－	－	107	－	－	129	－	－	129	96	115
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3 未満	0.4	0.6	0.3 未満	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.62	7.62	7.12	7.40	7.40	7.57	7.45	7.54	7.56	7.49	7.50	7.41	7.49	7.57	7.57	7.12	7.46
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	2.9	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	209	154	130	152	151	136	116	135	130	137	149	162	166	174	174	116	145
気温	－	℃	－	－	18.6	21.0	22.5	33.0	32.7	29.8	19.0	13.0	13.8	7.0	8.0	14.5	33.0	7.0	19.4
水温	－	℃	－	－	11.5	17.0	18.8	24.0	26.5	28.0	25.0	17.5	12.8	6.5	5.8	9.6	28.0	5.8	16.9
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市須玉配水区 大和配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114081

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月7日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月1日	8月 8月1日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月4日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.003	0.002	0.001 未満	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001 未満	0.002
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.54	－	－	－	－	－	－	－	－	0.54	0.54	0.54
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.10	0.10	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.38	0.17	0.14	－	－	0.18	－	－	0.14	－	－	0.23	－	－	0.23	0.14	0.17
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.06	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.011	0.0071	0.0049	－	－	0.0081	－	－	0.0060	－	－	0.0014	－	－	0.0081	0.0014	0.0051
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0099	0.0036	0.0040	－	－	0.0045	－	－	0.0042	－	－	0.0053	－	－	0.0053	0.0040	0.0045
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.026	0.016	0.015	－	－	0.021	－	－	0.017	－	－	0.012	－	－	0.021	0.012	0.016
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.005	0.003 未満	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.004	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0090	0.0057	0.0058	－	－	0.0077	－	－	0.0061	－	－	0.0036	－	－	0.0077	0.0036	0.0058
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0046	0.0007	0.0004	－	－	0.0004	－	－	0.0004	－	－	0.0013	－	－	0.0013	0.0004	0.0006
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	0.03	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	14.1	－	－	－	－	－	－	－	－	14.1	14.1	14.1
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	34.2	19.0	15.8	20.6	17.5	15.8	12.1	17.2	12.8	17.9	19.4	22.3	24.0	23.5	24.0	12.1	18.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	20.4	22.5	－	－	－	28.4	－	－	－	－	－	－	－	－	28.4	28.4	28.4
蒸発残留物	500 以下	mg/L	116	112	84	－	－	124	－	－	103	－	－	138	－	－	138	84	112
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3 未満	0.4	0.6	0.3 未満	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.67	7.49	7.19	7.34	7.35	7.46	7.40	7.50	7.57	7.53	7.53	7.46	7.45	7.54	7.57	7.19	7.44
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	205	154	131	151	147	135	114	132	130	141	150	165	165	170	170	114	144
気温	－	℃	－	－	15.6	16.0	19.0	29.5	27.5	28.0	16.0	11.2	13.5	8.0	6.0	12.8	29.5	6.0	16.9
水温	－	℃	－	－	10.5	15.5	17.0	20.5	24.5	25.5	23.2	17.3	13.8	9.5	7.5	9.6	25.5	7.5	16.2
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市須玉配水区 桑原配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114081

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月7日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月1日	8月 8月1日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月4日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	1.32	－	－	－	－	－	－	－	－	1.32	1.32	1.32
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.12	0.06	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002	0.0003	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0003	0.0003	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0004	0.0008	0.0006	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0006	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004	0.004	0.004
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.01 未満	0.02	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	3.2	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	3.2	3.2
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.2	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	25.3	26.2	－	－	－	25.9	－	－	－	－	－	－	－	－	25.9	25.9	25.9
蒸発残留物	500 以下	mg/L	70	78	64	－	－	81	－	－	64	－	－	78	－	－	81	64	72
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.67	7.48	7.16	7.06	7.13	7.18	7.00	6.97	6.99	7.29	7.48	7.54	7.62	7.62	7.62	6.97	7.25
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.9	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1	0.3	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.5	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1
電気伝導率	－	μS/cm	68.9	75.4	67.7	67.7	68.4	69.3	71.5	69.0	69.4	69.1	69.1	68.6	68.8	70.6	71.5	67.7	69.1
気温	－	℃	－	－	14.0	15.0	16.8	29.0	26.0	26.0	15.5	11.2	12.0	6.0	6.0	13.0	29.0	6.0	15.9
水温	－	℃	－	－	10.5	14.5	15.5	18.0	19.5	19.5	18.3	14.8	10.5	7.5	5.3	9.2	19.5	5.3	13.6
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市須玉配水区 仁田平配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114081

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月7日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月1日	8月 8月1日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月4日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.36	－	－	－	－	－	－	－	－	0.36	0.36	0.36
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.07	0.10	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05	－	－	0.05 未満	－	－	0.05	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0032	0.0041	0.0010	－	－	0.0044	－	－	0.0046	－	－	0.0017	－	－	0.0046	0.0010	0.0029
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.004	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003	－	－	0.003 未満	－	－	0.003	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0026	－	－	0.0026	0.0002 未満	0.0006
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0037	0.0048	0.0012	－	－	0.0052	－	－	0.0054	－	－	0.0070	－	－	0.0070	0.0012	0.0047
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.006	－	－	0.003 未満	－	－	0.006	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0007	0.0007	0.0002	－	－	0.0008	－	－	0.0008	－	－	0.0021	－	－	0.0021	0.0002	0.0010
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0006	－	－	0.0006	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	4.4	4.4	4.4
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.1	10.4	1.1	1.1	1.0	1.1	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	12.7	10.6	17.3	17.3	1.0	4.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	21.2	－	－	－	－	－	－	－	－	21.2	21.2	21.2
蒸発残留物	500 以下	mg/L	77	85	－	－	－	107	－	－	－	－	－	－	－	－	107	107	107
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.56	7.46	7.26	7.19	7.27	7.34	7.42	7.26	7.32	7.45	7.44	7.49	7.53	7.54	7.54	7.19	7.38
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.6	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.2	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.7	0.5	0.1 未満	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.4	0.3	0.3	0.7	0.4	0.3	0.7	0.1 未満	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	65.4	108	64.7	63.4	64.8	64.7	57.2	65.9	64.6	65.4	64.7	119	106	135	135	57.2	78
気温	－	℃	－	－	14.7	15.5	18.5	30.0	30.5	27.5	17.8	10.0	9.0	4.0	2.5	11.0	30.5	2.5	15.9
水温	－	℃	－	－	11.0	13.8	18.2	25.5	30.0	28.8	26.5	17.5	14.0	7.5	6.0	10.5	30.0	6.0	17.4
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市須玉配水区 小池平配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114081

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月7日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月1日	8月 8月1日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月4日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.003	0.001	0.001 未満	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.001 未満	0.002
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.55	－	－	－	－	－	－	－	－	0.55	0.55	0.55
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.10	0.10	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.36	0.18	0.14	－	－	0.18	－	－	0.15	－	－	0.24	－	－	0.24	0.14	0.18
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.11	0.08	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.010	0.0091	0.0042	－	－	0.0080	－	－	0.0082	－	－	0.0012	－	－	0.0082	0.0012	0.0054
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.004	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.013	0.0047	0.0031	－	－	0.0046	－	－	0.0047	－	－	0.0050	－	－	0.0050	0.0031	0.0044
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.029	0.020	0.012	－	－	0.020	－	－	0.021	－	－	0.011	－	－	0.021	0.011	0.016
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.005	0.003 未満	－	－	0.005	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.005	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0096	0.0070	0.0048	－	－	0.0074	－	－	0.0072	－	－	0.0034	－	－	0.0074	0.0034	0.0057
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0043	0.0008	0.0003	－	－	0.0004	－	－	0.0005	－	－	0.0013	－	－	0.0013	0.0003	0.0006
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.02	0.03	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	14.1	－	－	－	－	－	－	－	－	14.1	14.1	14.1
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	34.5	20.0	16.3	20.0	17.1	15.8	12.5	16.3	13.7	18.4	18.9	22.4	22.0	25.6	25.6	12.5	18.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	20.6	23.9	－	－	－	28.4	－	－	－	－	－	－	－	－	28.4	28.4	28.4
蒸発残留物	500 以下	mg/L	117	117	103	－	－	127	－	－	99	－	－	125	－	－	127	99	114
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3 未満	0.4	0.6	0.3 未満	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	8.07	7.78	7.33	7.48	7.54	7.68	7.67	7.75	7.80	7.72	7.67	7.56	7.61	7.66	7.80	7.33	7.62
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
電気伝導率	－	μS/cm	203	154	134	150	147	134	113	132	132	145	148	166	165	171	171	113	145
気温	－	℃	－	－	13.6	16.3	18.5	28.0	27.5	27.5	18.5	8.0	6.4	0.0	0.0	10.0	28.0	0.0	14.5
水温	－	℃	－	－	12.5	15.5	18.8	24.0	27.0	25.0	21.0	15.8	12.3	9.5	8.5	10.5	27.0	8.5	16.7
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市須玉配水区 中村配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114081

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月7日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月1日	8月 8月1日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月4日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.21	－	－	－	－	－	－	－	－	0.21	0.21	0.21
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.07	0.09	－	－	0.07	－	－	0.59	－	－	0.08	－	－	0.59	0.07	0.21
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.016	0.010	0.0054	－	－	0.0046	－	－	0.0052	－	－	0.0027	－	－	0.0054	0.0027	0.0045
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.007	0.005	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.005	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.017	0.011	0.0059	－	－	0.0051	－	－	0.0058	－	－	0.0031	－	－	0.0059	0.0031	0.0050
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.011	0.011	0.007	－	－	0.005	－	－	0.009	－	－	0.003 未満	－	－	0.009	0.003 未満	0.005
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0010	0.0009	0.0005	－	－	0.0005	－	－	0.0006	－	－	0.0004	－	－	0.0006	0.0004	0.0005
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.9	－	－	－	－	－	－	－	－	4.9	4.9	4.9
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.4	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.5	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.5	1.0	1.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	24.4	－	－	－	－	－	－	－	－	24.4	24.4	24.4
蒸発残留物	500 以下	mg/L	92	105	121	－	－	105	－	－	95	－	－	104	－	－	121	95	106
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.6	0.3 未満	0.3
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.64	7.38	7.29	7.28	7.23	7.31	7.12	7.27	7.24	7.45	7.47	7.38	7.47	7.44	7.47	7.12	7.33
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	1.0	1.0	1.2	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5 未満	0.5	0.7	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	1.2	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	1.1	1.3	1.6	0.5	0.2	0.1	0.5	0.5	0.1 未満	0.1	0.2	0.2	0.1 未満	0.1 未満	1.6	0.1 未満	0.3
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.7	0.1	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	76.0	77.2	72.3	72.0	72.7	72.4	71.8	73.5	75.2	72.0	71.2	69.6	70.3	70.9	75.2	69.6	72.0
気温	－	℃	－	－	14.6	15.3	18.0	30.0	27.3	28.2	17.8	10.5	9.0	1.5	1.8	11.0	30.0	1.5	15.4
水温	－	℃	－	－	11.5	16.0	17.8	19.0	22.2	23.0	24.5	19.8	15.5	11.3	8.8	10.0	24.5	8.8	16.6
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市須玉配水区 岩下配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114081

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月7日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月1日	8月 8月1日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月4日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.46	－	－	－	－	－	－	－	－	0.46	0.46	0.46
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0011	0.0004	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0003	0.0002	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0020	0.0010	0.0004	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0004	0.0002 未満	0.0002
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0006	0.0004	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	0.005	0.005
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	3.5	3.5
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	18.1	－	－	－	－	－	－	－	－	18.1	18.1	18.1
蒸発残留物	500 以下	mg/L	72	81	－	－	－	92	－	－	－	－	－	－	－	－	92	92	92
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.54	7.38	7.31	7.36	7.31	7.27	7.25	7.26	7.25	7.36	7.41	7.41	7.50	7.51	7.51	7.25	7.35
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	2.1	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1 未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1 未満	0.1
電気伝導率	－	μS/cm	55.8	57.2	54.6	54.9	55.6	54.6	56.4	56.4	56.1	55.9	55.5	54.9	55.0	55.0	56.4	54.6	55.4
気温	－	℃	－	－	14.0	15.0	19.8	29.0	27.3	27.0	17.0	8.5	9.1	3.0	1.8	11.8	29.0	1.8	15.3
水温	－	℃	－	－	10.0	16.0	17.6	21.0	23.5	23.5	17.8	15.5	10.8	6.6	5.0	8.4	23.5	5.0	14.6
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市須玉配水区 比志配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114081

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月11日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月1日	8月 8月1日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月4日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.003	0.003	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.32	－	－	－	－	－	－	－	－	0.32	0.32	0.32
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0029	0.0017	0.0007	－	－	0.0008	－	－	0.0005	－	－	0.0004	－	－	0.0008	0.0004	0.0006
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0004	0.0004	0.0003	－	－	0.0003	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0003	0.0002	0.0003
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0039	0.0029	0.0014	－	－	0.0015	－	－	0.0010	－	－	0.0009	－	－	0.0015	0.0009	0.0012
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0010	0.0008	0.0004	－	－	0.0004	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－	－	0.0004	0.0003	0.0003
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	0.05
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	30.9	30.4	－	－	－	28.1	－	－	－	－	－	－	－	－	28.1	28.1	28.1
蒸発残留物	500 以下	mg/L	58	71	－	－	－	67	－	－	－	－	－	－	－	－	67	67	67
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	1.0	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	8.55	8.39	7.65	7.61	7.48	7.55	7.36	7.47	7.49	7.60	7.66	7.67	7.75	7.74	7.75	7.36	7.59
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	4.0	1.0	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1 未満	0.7	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.7	0.1 未満	0.2
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	85.2	86.9	80.1	80.0	79.6	79.4	78.5	79.8	79.8	79.6	79.5	79.2	79.9	79.7	80.1	78.5	79.6
気温	－	℃	－	－	12.0	15.8	20.0	31.5	28.0	26.5	16.0	9.0	9.0	4.0	2.5	10.0	31.5	2.5	15.4
水温	－	℃	－	－	9.6	13.0	14.0	18.5	18.0	18.0	17.2	12.5	11.0	8.0	6.0	9.0	18.5	6.0	12.9
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市須玉配水区 神戸配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114081

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月7日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月1日	8月 8月1日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月4日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.43	－	－	－	－	－	－	－	－	0.43	0.43	0.43
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0003	0.0003	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0005	0.0005	0.0002 未満	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002	0.0002	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	0.011	0.011	0.011
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	3.9	－	－	－	－	－	－	－	－	3.9	3.9	3.9
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	23.8	－	－	－	－	－	－	－	－	23.8	23.8	23.8
蒸発残留物	500 以下	mg/L	92	96	91	－	－	102	－	－	88	－	－	91	－	－	102	88	93
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.60	7.54	7.43	7.49	7.49	7.51	7.46	7.44	7.48	7.55	7.57	7.53	7.53	7.62	7.62	7.43	7.51
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
電気伝導率	－	μS/cm	68.9	69.2	68.5	69.3	68.8	69.0	69.1	69.3	69.1	68.8	68.5	68.1	67.7	68.0	69.3	67.7	68.7
気温	－	℃	－	－	12.0	13.5	18.0	30.0	27.0	25.8	15.5	9.3	13.6	4.0	2.5	12.2	30.0	2.5	15.3
水温	－	℃	－	－	7.6	14.0	15.0	19.0	22.5	24.0	20.0	14.5	10.0	5.5	4.5	7.5	24.0	4.5	13.7
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市須玉配水区 黒森配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114081

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月7日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月1日	8月 8月1日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月4日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50	0.50	0.50
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0087	0.016	0.0034	－	－	0.0017	－	－	0.0015	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0034	0.0002 未満	0.0016
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.006	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.004	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0003	0.0004	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0004	－	－	0.0003	－	－	0.0004	0.0002 未満	0.0003
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0096	0.017	0.0040	－	－	0.0030	－	－	0.0030	－	－	0.0006	－	－	0.0040	0.0006	0.0027
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.012	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0009	0.0012	0.0006	－	－	0.0010	－	－	0.0011	－	－	0.0003	－	－	0.0011	0.0003	0.0008
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	2.3	－	－	－	－	－	－	－	－	2.3	2.3	2.3
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.8	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	1.2	1.2	0.7	0.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	14.0	－	－	－	－	－	－	－	－	14.0	14.0	14.0
蒸発残留物	500 以下	mg/L	44	53	－	－	－	68	－	－	－	－	－	－	－	－	68	68	68
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	1.1	0.8	0.6	0.4	0.6	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.6	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.62	7.64	7.29	7.42	7.21	7.50	7.47	7.47	7.54	7.49	7.52	7.34	7.51	7.62	7.62	7.21	7.45
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	3.3	2.0	0.8	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	43.9	44.7	41.5	42.1	41.9	43.4	43.3	43.9	44.2	44.5	43.5	42.8	43.3	45.2	45.2	41.5	43.3
気温	－	℃	－	－	13.1	14.5	20.0	31.0	28.5	26.0	14.8	10.0	13.0	5.5	4.0	11.0	31.0	4.0	16.0
水温	－	℃	－	－	8.5	14.0	15.8	19.2	23.2	24.0	22.0	16.0	11.8	7.2	5.6	7.2	24.0	5.6	14.5
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市須玉配水区 塩川配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114081

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月7日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月1日	8月 8月1日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月4日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.28	0.32	－	－	－	0.32	－	－	－	－	－	－	－	－	0.32	0.32	0.32
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05	0.05	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.021	0.0063	0.0028	－	－	0.0037	－	－	0.0068	－	－	0.0024	－	－	0.0068	0.0024	0.0039
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.005	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.004	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0006	0.0006	0.0005	－	－	0.0007	－	－	0.0006	－	－	0.0005	－	－	0.0007	0.0005	0.0006
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.024	0.0087	0.0046	－	－	0.0062	－	－	0.0094	－	－	0.0041	－	－	0.0094	0.0041	0.0061
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.012	0.004	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.008	－	－	0.003 未満	－	－	0.008	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0025	0.0019	0.0013	－	－	0.0018	－	－	0.0020	－	－	0.0012	－	－	0.0020	0.0012	0.0016
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.7	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7	4.7	4.7
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.2	1.1	0.9	0.9	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1	1.2	0.8	0.8	0.9	0.9	1.2	0.8	1.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	31.5	－	－	－	－	－	－	－	－	31.5	31.5	31.5
蒸発残留物	500 以下	mg/L	75	74	－	－	－	82	－	－	－	－	－	－	－	－	82	82	82
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	8.28	8.51	7.91	8.11	8.14	8.07	8.11	8.09	8.10	8.02	8.25	7.97	8.04	7.98	8.25	7.91	8.07
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.7	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.3	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.6	0.6	0.5	0.7	0.15	0.2	0.2	0.3	0.7	0.15	0.4
電気伝導率	－	μS/cm	84.9	85.7	83.0	83.3	83.6	84.3	84.9	85.6	85.2	83.9	83.2	81.3	82.3	81.7	85.6	81.3	83.5
気温	－	℃	－	－	11.2	15.0	19.3	29.0	26.0	26.5	15.8	9.5	9.0	2.5	3.5	10.8	29.0	2.5	14.8
水温	－	℃	－	－	11.3	15.5	17.0	21.5	25.5	25.5	25.0	18.5	15.0	10.0	8.0	9.5	25.5	8.0	16.9
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市須玉配水区 和田配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114081

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月7日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月1日	8月 8月1日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月4日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.49	－	－	－	－	－	－	－	－	0.49	0.49	0.49
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.08	0.19	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.013	0.0053	0.0039	－	－	0.0011	－	－	0.0007	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0039	0.0002 未満	0.0014
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.012	0.006	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.004	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.014	0.0059	0.0046	－	－	0.0021	－	－	0.0016	－	－	0.0002	－	－	0.0046	0.0002	0.0021
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.006	0.007	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.004	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0009	0.0006	0.0007	－	－	0.0007	－	－	0.0006	－	－	0.0002	－	－	0.0007	0.0002	0.0006
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	0.011	0.011	0.011
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	2.3	－	－	－	－	－	－	－	－	2.3	2.3	2.3
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.1	1.4	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	0.7	0.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	14.0	－	－	－	－	－	－	－	－	14.0	14.0	14.0
蒸発残留物	500 以下	mg/L	43	38	－	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－	－	65	65	65
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	1.3	1.0	0.6	0.4	0.6	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.6	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.66	7.56	7.38	7.51	7.47	7.54	7.55	7.50	7.57	7.56	7.58	7.50	7.55	7.57	7.58	7.38	7.52
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	2.6	3.0	0.9	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.9	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	1.0	0.7	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	44.9	45.2	41.3	42.3	42.5	43.5	43.7	44.0	43.9	44.3	43.7	43.2	43.6	43.7	44.3	41.3	43.3
気温	－	℃	－	－	13.6	15.0	19.5	30.0	27.0	26.0	15.3	9.5	12.6	6.0	3.0	11.5	30.0	3.0	15.8
水温	－	℃	－	－	8.0	12.0	13.5	17.3	20.0	21.0	19.5	14.8	11.0	7.2	6.0	7.3	21.0	6.0	13.1
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市須玉配水区 東小尾浄水場系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114081

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月7日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月1日	8月 8月1日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月4日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	0.008	0.004	0.004	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.007	0.004	0.006
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.39	－	－	－	－	－	－	－	－	0.39	0.39	0.39
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.20	0.19	0.19	－	－	0.18	－	－	0.18	－	－	0.24	－	－	0.24	0.18	0.20
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	0.36	0.35	0.27	－	－	0.36	－	－	0.31	－	－	0.46	－	－	0.46	0.27	0.35
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0096	0.0075	0.0018	－	－	0.0054	－	－	0.0048	－	－	0.0003	－	－	0.0054	0.0003	0.0031
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.005	0.006	0.003 未満	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.004	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0049	0.0053	0.0028	－	－	0.0066	－	－	0.0059	－	－	0.0045	－	－	0.0066	0.0028	0.0050
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.025	0.020	0.0083	－	－	0.021	－	－	0.019	－	－	0.0092	－	－	0.021	0.0083	0.014
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.007	0.008	0.003 未満	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.003 未満	－	－	0.005	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0098	0.0077	0.0033	－	－	0.0084	－	－	0.0074	－	－	0.0015	－	－	0.0084	0.0015	0.0052
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0018	0.0007	0.0004	－	－	0.0009	－	－	0.0008	－	－	0.0029	－	－	0.0029	0.0004	0.0012
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.020	－	－	－	－	－	－	－	－	0.020	0.020	0.020
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	0.03	0.09	0.08	－	－	0.06	－	－	0.04	－	－	0.11	－	－	0.11	0.04	0.07
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006	0.006	0.006
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	22.9	－	－	－	－	－	－	－	－	22.9	22.9	22.9
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
塩化物イオン	200 以下	mg/L	26.7	32.6	23.4	26.0	30.5	25.8	19.2	25.4	22.3	33.6	13.3	36.5	27.4	21.7	36.5	13.3	25.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	21.1	－	－	－	－	－	－	－	－	21.1	21.1	21.1
蒸発残留物	500 以下	mg/L	100	115	94	－	－	130	－	－	106	－	－	150	－	－	150	94	120
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.8	0.9	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.6	0.3 未満	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	6.62	6.46	6.31	6.26	6.18	6.23	6.24	6.26	6.27	6.39	6.68	6.28	6.69	6.54	6.69	6.18	6.36
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.9	1.2	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.6	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.1	0.4	0.1	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	174	204	151	172	195	176	143	167	156	200	108	229	177	142	229	108	168
気温	－	℃	－	－	13.5	15.5	19.5	30.0	28.0	26.8	15.3	9.0	10.0	3.0	1.5	11.0	30.0	1.5	15.3
水温	－	℃	－	－	10.0	16.0	18.0	22.5	26.5	27.0	23.5	18.0	12.8	8.0	6.0	8.5	27.0	6.0	16.4
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤