2025年度

北杜市大泉配水区 第1配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114209

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	0.30	0.30	0.30
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	3.6	－	－	－	－	－	－	－	－	3.6	3.6	3.6
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5	1.3	1.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	21.8	－	－	－	－	－	－	－	－	21.8	21.8	21.8
蒸発残留物	500 以下	mg/L	85	73	－	－	－	66	－	－	－	－	－	－	－	－	66	66	66
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.87	8.22	7.59	7.68	7.72	7.76	7.57	7.76	7.76	7.73	7.76	7.69	7.77	7.79	7.79	7.57	7.71
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	63.9	64.6	63.3	63.1	62.8	62.4	61.7	63.2	63.3	62.9	62.3	61.7	61.6	61.7	63.3	61.6	62.5
気温	－	℃	－	－	11.0	14.2	19.5	27.0	26.0	25.5	20.3	8.0	5.0	1.3	-1.8	5.0	27.0	-1.8	13.4
水温	－	℃	－	－	12.9	16.0	17.3	22.5	25.0	25.0	23.5	15.5	12.0	8.6	8.0	10.8	25.0	8.0	16.4
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市大泉配水区 第2配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114209

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	0.30	0.30	0.30
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.012	－	－	－	－	－	－	－	－	0.012	0.012	0.012
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	3.5	3.5
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	21.4	－	－	－	－	－	－	－	－	21.4	21.4	21.4
蒸発残留物	500 以下	mg/L	84	75	－	－	－	66	－	－	－	－	－	－	－	－	66	66	66
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.81	7.80	7.54	7.47	7.56	7.68	7.64	7.70	7.64	7.67	7.72	7.67	7.73	7.76	7.76	7.47	7.65
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	63.8	64.3	63.5	62.4	62.0	62.6	62.7	63.1	62.9	62.6	62.2	61.9	61.6	61.7	63.5	61.6	62.4
気温	－	℃	－	－	12.8	15.0	20.0	26.0	27.0	25.5	20.8	8.8	5.7	1.8	-0.8	5.5	27.0	-0.8	14.0
水温	－	℃	－	－	10.8	12.0	13.0	14.5	16.5	16.8	15.0	12.5	11.0	9.3	7.8	9.8	16.8	7.8	12.4
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市大泉配水区 泉下配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114209

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	0.30	0.30	0.30
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0006	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0011	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	3.5	3.5
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.2	1.4	1.3	1.4	1.2	1.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	21.5	－	－	－	－	－	－	－	－	21.5	21.5	21.5
蒸発残留物	500 以下	mg/L	88	74	－	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－	－	65	65	65
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.84	7.83	7.54	7.65	7.70	7.73	7.72	7.75	7.70	7.72	7.77	7.72	7.78	7.80	7.80	7.54	7.71
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	63.7	64.6	64.1	63.0	62.9	62.6	62.7	63.1	63.0	62.6	62.4	62.2	61.8	61.9	64.1	61.8	62.7
気温	－	℃	－	－	12.7	16.8	19.5	26.0	27.0	25.6	21.5	10.0	5.5	2.8	-1.0	4.4	27.0	-1.0	14.2
水温	－	℃	－	－	10.0	12.0	13.8	13.3	17.5	18.8	15.2	12.8	10.6	8.3	7.5	9.0	18.8	7.5	12.4
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市大泉配水区 泉原配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114209

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	1.37	－	－	－	－	－	－	－	－	1.37	1.37	1.37
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.07	0.06	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0060	0.011	0.0040	－	－	0.0059	－	－	0.0038	－	－	0.0023	－	－	0.0059	0.0023	0.0040
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0030	0.0032	0.0023	－	－	0.0018	－	－	0.0022	－	－	0.0027	－	－	0.0027	0.0018	0.0023
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.014	0.022	0.011	－	－	0.012	－	－	0.0097	－	－	0.0088	－	－	0.012	0.0088	0.010
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.006	0.007	0.003 未満	－	－	0.004	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.004	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0056	0.0073	0.0043	－	－	0.0046	－	－	0.0037	－	－	0.0035	－	－	0.0046	0.0035	0.0040
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0004	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	－	－	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	0.011	0.011	0.011
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	6.6	－	－	－	－	－	－	－	－	6.6	6.6	6.6
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	11.4	10.0	11.9	9.6	7.6	9.0	5.4	7.7	7.2	8.3	9.2	9.8	11.3	13.2	13.2	5.4	9.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	35.9	－	－	－	－	－	－	－	－	35.9	35.9	35.9
蒸発残留物	500 以下	mg/L	79	70	－	－	－	84	－	－	－	－	－	－	－	－	84	84	84
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.76	7.55	7.37	7.39	7.33	7.35	7.32	7.50	7.55	7.48	7.70	7.52	7.45	7.58	7.70	7.32	7.46
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	136	134	137	119	100	114	78.7	100	108	113	123	131	138	153	153	78.7	118
気温	－	℃	－	－	13.8	15.3	18.5	28.0	23.8	23.0	21.0	6.5	6.5	0.5	-2.5	3.8	28.0	-2.5	13.2
水温	－	℃	－	－	8.7	11.5	13.5	16.0	19.5	21.5	20.0	15.5	12.5	9.6	8.0	7.6	21.5	7.6	13.7
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市大泉配水区 井富配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114209

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.16	－	－	－	－	－	－	－	－	0.16	0.16	0.16
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0007	0.0006	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0013	0.0006	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0005	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	2.9	－	－	－	－	－	－	－	－	2.9	2.9	2.9
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.3	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	11.7	－	－	－	－	－	－	－	－	11.7	11.7	11.7
蒸発残留物	500 以下	mg/L	56	49	－	－	－	50	－	－	－	－	－	－	－	－	50	50	50
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.90	7.72	7.44	7.56	7.39	7.55	7.32	7.19	7.42	7.75	7.90	7.93	7.89	7.88	7.93	7.19	7.60
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.2	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	46.5	40.9	40.9	39.8	40.4	40.0	40.4	38.3	40.2	39.3	39.5	39.3	39.8	39.6	40.9	38.3	39.8
気温	－	℃	－	－	10.7	11.3	18.3	25.0	23.8	22.0	18.2	6.8	5.4	0.0	-2.0	3.2	25.0	-2.0	11.9
水温	－	℃	－	－	7.8	9.2	11.0	12.5	13.3	13.5	13.0	9.8	8.8	7.5	6.0	6.5	13.5	6.0	9.9
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市大泉配水区 ホーキ沢配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114209

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.71	－	－	－	－	－	－	－	－	0.71	0.71	0.71
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.08	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0025	0.0022	0.0012	－	－	0.0025	－	－	0.0020	－	－	0.0004	－	－	0.0025	0.0004	0.0015
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0021	0.0008	0.0007	－	－	0.0009	－	－	0.0013	－	－	0.0007	－	－	0.0013	0.0007	0.0009
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0073	0.0046	0.0033	－	－	0.0056	－	－	0.0055	－	－	0.0019	－	－	0.0056	0.0019	0.0041
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0029	0.0016	0.0014	－	－	0.0022	－	－	0.0022	－	－	0.0008	－	－	0.0022	0.0008	0.0016
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007	0.007	0.007
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	8.2	5.7	4.9	4.0	5.6	4.8	2.3	3.4	5.7	2.9	3.7	3.8	4.7	5.5	5.7	2.3	4.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	24.8	25.5	－	－	－	24.3	－	－	－	－	－	－	－	－	24.3	24.3	24.3
蒸発残留物	500 以下	mg/L	72	67	－	－	－	64	－	－	－	－	－	－	－	－	64	64	64
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.6	0.4	0.3	0.3 未満	0.5	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.69	7.75	7.44	7.53	7.39	7.63	7.43	7.46	7.52	7.44	7.58	7.66	7.68	7.74	7.74	7.39	7.54
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.6	0.4	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	113	93.9	89.1	79.7	85.8	81.9	66.1	76.3	94.3	74.6	79.1	84.2	88.9	94.1	94.3	66.1	82.8
気温	－	℃	－	－	11.0	13.0	18.0	24.0	23.0	22.6	17.9	5.8	4.2	-2.0	-1.5	3.3	24.0	-2.0	11.6
水温	－	℃	－	－	6.0	9.5	13.5	14.0	16.5	19.3	15.8	11.0	7.5	5.0	4.0	4.8	19.3	4.0	10.6
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市大泉配水区 大開配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114209

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.53	－	－	－	－	－	－	－	－	0.53	0.53	0.53
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0013	0.0012	0.0006	－	－	0.0012	－	－	0.0008	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0012	0.0002 未満	0.0006
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0009	0.0005	0.0004	－	－	0.0005	－	－	0.0006	－	－	0.0003	－	－	0.0006	0.0003	0.0004
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0035	0.0027	0.0017	－	－	0.0027	－	－	0.0023	－	－	0.0007	－	－	0.0027	0.0007	0.0019
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0014	0.0010	0.0007	－	－	0.0010	－	－	0.0009	－	－	0.0004	－	－	0.0010	0.0004	0.0008
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	4.0	4.0	4.0
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	4.0	3.1	3.2	2.9	3.1	3.5	2.0	2.7	3.3	2.3	2.6	2.6	2.9	2.6	3.5	2.0	2.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	22.9	－	－	－	－	－	－	－	－	22.9	22.9	22.9
蒸発残留物	500 以下	mg/L	70	68	－	－	－	66	－	－	－	－	－	－	－	－	66	66	66
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.87	7.76	7.56	7.64	7.63	7.53	7.65	7.65	7.69	7.64	7.77	7.76	7.81	7.87	7.87	7.53	7.68
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	76.4	66.1	68.9	66.9	64.4	68.8	59.1	65.7	69.4	63.9	63.1	66.1	65.2	63.5	69.4	59.1	65.4
気温	－	℃	－	－	10.5	13.5	18.0	26.3	24.0	24.5	19.0	6.8	5.4	-0.5	-2.9	2.0	26.3	-2.9	12.2
水温	－	℃	－	－	9.5	11.0	15.2	12.8	20.0	20.5	14.0	11.5	9.0	7.8	7.5	7.8	20.5	7.5	12.2
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市大泉配水区 石堂配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114209

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	0.95	1.28	－	－	－	1.36	－	－	－	－	－	－	－	－	1.36	1.36	1.36
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0009	0.0006	0.0002	－	－	0.0003	－	－	0.0002	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0003	0.0002 未満	0.0002
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0011	0.0005	0.0004	－	－	0.0003	－	－	0.0004	－	－	0.0003	－	－	0.0004	0.0003	0.0003
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0037	0.0019	0.0011	－	－	0.0011	－	－	0.0011	－	－	0.0007	－	－	0.0011	0.0007	0.0010
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0012	0.0005	0.0003	－	－	0.0003	－	－	0.0003	－	－	0.0002	－	－	0.0003	0.0002	0.0003
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0005	0.0004	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0002	－	－	0.0002	0.0002	0.0002
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	4.9	4.8	4.8	4.6	4.2	4.7	4.3	4.3	4.4	4.6	4.1	4.3	4.9	5.0	5.0	4.1	4.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	38.2	45.2	－	－	－	42.1	－	－	－	－	－	－	－	－	42.1	42.1	42.1
蒸発残留物	500 以下	mg/L	90	105	92	－	－	96	－	－	102	－	－	111	－	－	111	92	100
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.96	7.90	7.55	7.77	7.79	7.82	7.76	7.80	7.77	7.78	7.85	7.84	7.86	7.91	7.91	7.55	7.79
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	1.8	0.5 未満	1.8	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.6	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.4	0.1 未満	1.8	0.1 未満	1.8	0.1 未満	0.2
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	116	116	114	112	102	114	107	112	112	111	99.5	104	109	111	114	99.5	109
気温	－	℃	－	－	12.0	16.0	19.5	28.5	26.2	25.7	22.2	7.6	4.7	0.5	-0.6	4.0	28.5	-0.6	13.9
水温	－	℃	－	－	10.5	13.0	14.7	17.0	19.6	20.5	17.8	13.5	10.5	7.5	7.6	9.2	20.5	7.5	13.5
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市大泉配水区 スキー場配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114209

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	0.25	0.25	0.25
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.07	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0003	0.0007	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0004	－	－	0.0004	0.0002 未満	0.0002
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0004	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0009	0.0007	0.0003	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0004	－	－	0.0004	0.0002 未満	0.0002
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.139	－	－	－	－	－	－	－	－	0.139	0.139	0.139
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	2.7	2.7	2.7
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	16.9	－	－	－	－	－	－	－	－	16.9	16.9	16.9
蒸発残留物	500 以下	mg/L	71	61	－	－	－	61	－	－	－	－	－	－	－	－	61	61	61
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.72	7.68	7.46	7.52	7.57	7.39	7.57	7.61	7.34	7.55	7.62	7.58	7.63	7.64	7.64	7.34	7.54
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	53.4	54.8	53.5	53.3	53.6	52.7	53.7	53.8	52.8	53.3	53.4	53.1	53.2	53.4	53.8	52.7	53.3
気温	－	℃	－	－	13.6	16.0	18.0	25.0	22.8	21.2	21.3	11.5	14.5	10.0	11.5	13.0	25.0	10.0	16.5
水温	－	℃	－	－	9.5	18.0	14.8	16.0	20.3	19.3	15.5	16.2	13.5	12.0	9.3	9.0	20.3	9.0	14.5
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市大泉配水区 宮上配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114209

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月27日	6月 6月11日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.46	－	－	－	－	－	－	－	－	0.46	0.46	0.46
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.24	0.24	0.25	－	－	0.05 未満	－	－	0.06	－	－	0.05 未満	－	－	0.25	0.05 未満	0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.12	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.06	－	－	0.06	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0041	0.0010	0.0014	－	－	0.0028	－	－	0.0014	－	－	0.0009	－	－	0.0028	0.0009	0.0016
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0008	0.0005	0.0004	－	－	0.0007	－	－	0.0009	－	－	0.0009	－	－	0.0009	0.0004	0.0007
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0070	0.0024	0.0028	－	－	0.0051	－	－	0.0036	－	－	0.0030	－	－	0.0051	0.0028	0.0036
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0021	0.0009	0.0010	－	－	0.0016	－	－	0.0013	－	－	0.0012	－	－	0.0016	0.0010	0.0013
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006	0.006	0.006
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	4.0	4.0	4.0
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	1.4	1.3	1.2	2.1	2.3	2.3	2.0	2.4	2.5	2.7	3.2	3.0	3.2	3.5	3.5	1.2	2.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	31.5	31.2	－	－	－	20.0	－	－	－	－	－	－	－	－	20.0	20.0	20.0
蒸発残留物	500 以下	mg/L	153	153	119	－	－	67	－	－	67	－	－	68	－	－	119	67	80
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.88	7.84	7.64	7.94	7.77	7.90	7.92	7.93	8.13	7.87	7.86	7.73	7.84	7.84	8.13	7.64	7.86
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.8	0.8	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1	0.8	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3
電気伝導率	－	μS/cm	172	142	135	67.0	62.3	63.3	57.7	63.9	66.1	66.4	70.1	70.0	72.7	73.6	135	57.7	72
気温	－	℃	－	－	12.8	16.2	20.0	27.0	26.0	26.2	21.5	10.0	5.5	2.8	1.0	5.6	27.0	1.0	14.5
水温	－	℃	－	－	13.3	17.0	17.3	20.0	23.5	22.8	20.5	15.0	11.3	7.6	6.8	9.0	23.5	6.8	15.3
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市大泉配水区 まきば公園配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114209

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.15	－	－	－	－	－	－	－	－	0.15	0.15	0.15
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.12	0.15	0.10	－	－	0.13	－	－	0.09	－	－	0.06	－	－	0.13	0.06	0.10
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.052	－	－	－	－	－	－	－	－	0.052	0.052	0.052
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	3.2	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	3.2	3.2
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.1	2.2	0.7	0.8	1.1	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.0	0.8	0.6	0.6	1.6	0.6	1.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	16.3	－	－	－	－	－	－	－	－	16.3	16.3	16.3
蒸発残留物	500 以下	mg/L	70	78	－	－	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	58	58	58
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	8.60	8.56	8.07	8.31	8.37	8.44	8.23	8.37	8.41	8.27	8.11	8.15	8.29	8.05	8.44	8.05	8.26
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1
電気伝導率	－	μS/cm	57.6	57.7	46.8	47.6	49.5	52.8	52.9	52.3	51.8	51.3	46.9	45.4	45.5	45.2	52.9	45.2	49.0
気温	－	℃	－	－	13.5	15.0	18.0	24.8	23.0	22.5	20.0	12.0	10.0	4.0	7.0	7.0	24.8	4.0	14.7
水温	－	℃	－	－	9.1	10.5	14.7	10.8	13.0	12.0	13.5	11.0	11.5	10.0	8.2	11.5	14.7	8.2	11.3
判　　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤

2025年度

北杜市大泉配水区 並木上配水池系　　飲料水定期水質検査結果表

検査機関	株式会社 山梨県環境科学検査センター 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-12 TEL 055-278-1600
登録番号	第155号
検査方法	厚生労働省告示第261号

114209

検査担当者	

検査項目	水質基準値	単位	前々年度 最大値	前年度 最大値	4月 4月14日	5月 5月8日	6月 6月11日	7月 7月7日	8月 8月4日	9月 9月10日	10月 10月9日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	集落数 100 以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.45	－	－	－	－	－	－	－	－	0.45	0.45	0.45
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.05 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	－	－	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.0017	0.0011	0.0005	－	－	0.0011	－	－	0.0008	－	－	0.0005	－	－	0.0011	0.0005	0.0007
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0008	0.0007	0.0004	－	－	0.0005	－	－	0.0006	－	－	0.0008	－	－	0.0008	0.0004	0.0006
臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.0031	0.0028	0.0014	－	－	0.0025	－	－	0.0022	－	－	0.0022	－	－	0.0025	0.0014	0.0021
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.0012	0.0010	0.0005	－	－	0.0009	－	－	0.0008	－	－	0.0009	－	－	0.0009	0.0005	0.0008
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.0002	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	－	－	－	－	－	3.8	－	－	－	－	－	－	－	－	3.8	3.8	3.8
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	2.6	2.2	1.7	2.2	2.7	2.1	1.7	2.3	2.2	2.5	3.9	2.9	2.7	3.9	3.9	1.7	2.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	－	－	－	－	－	19.7	－	－	－	－	－	－	－	－	19.7	19.7	19.7
蒸発残留物	500 以下	mg/L	70	73	－	－	－	63	－	－	－	－	－	－	－	－	63	63	63
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	0.005 以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 以下	mg/L	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	8.11	8.12	7.76	7.63	7.54	7.87	7.86	7.88	7.95	7.86	7.78	7.79	7.88	7.83	7.95	7.54	7.80
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
※水質基準に含まれない項目																			
残留塩素	－	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
電気伝導率	－	μS/cm	65.9	56.0	57.6	60.3	64.1	61.8	55.1	62.6	62.3	66.4	76.1	71.6	67.2	75.5	76.1	55.1	65.1
気温	－	℃	－	－	14.0	17.0	19.0	26.0	26.0	24.6	20.0	9.0	5.6	1.0	-1.2	5.5	26.0	-1.2	13.9
水温	－	℃	－	－	9.6	12.5	14.5	17.5	20.0	20.0	18.5	12.2	10.4	6.8	5.5	8.0	20.0	5.5	13.0
判　定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
備考：																			

水質基準値10%超過： 青　　20%超過： 緑　　50%超過： 黄　　基準値超過： 赤